



- LEGENDA SILNOPROUDÁ INSTALACE**
- Pohybový senzor stropní pro ovl.osvětlení, 360°;10A,230V,50Hz,IP44
 - Vypínač jednopólový 10A,230V,50Hz,raz.1,IP20
 - Vývod obecný ze stěny 230V,50Hz
 - Nástěnné svítidlo nad zrcadlem, plast barvy lesklý chrom, teplota chromatičnosti (K): 2700K, LED 110 x 280 x 69 mm
 - Nástěnné svítidlo v kabinkách, chrom, šířka 600 mm, LED
 - Stropní zavěšené AI svítidlo s mikropřizmatickým krytem 40W 4000K barva bílá, svítidlo spojitelné do souvislé linie
 - Závěsné svítidlo koule, základna kov, povrch chrom lesk,difuzor sklo, triplex opál, pro žárovku 1x200W, E27 A60, 230V, IP20, d=500mm, trubkový závěs
 - Přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W (NLIDS023S)
 - Nástěnné autonomní nouzové LED sv. piktogramové nerez (NLMMW003SC)
 - Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
 - Zásuvka dvojnásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
 - Zásuvka dvojnásobná jednofázová s víčkem 16A,230V,50Hz IP20
 - Kabelová trasa silnoproudých vnitřních kabelových rozvodů
- LEGENDA SLABOPROUDÁ INSTALACE**
- Datová zásuvka jednoportová 1xRJ45 cat.6, IP20
 - Datová zásuvka dvouportová 2xRJ45 cat.6, IP20
 - Datový box nástěnný
 - (OKH) Opticko-kouřový hlásič-EPS
 - (GB) Detektor tříštění skla (glassbreak)-EZS
 - (PIR) Detektor pohybu (PIR)-EZS
 - (RE) Nástěnný reproduktor-nouzové sdělovací zařízení
- POZNÁMKA**
 Pokud nebude uvedeno jinak je uvažováno se standardní výškou zásuvek 0.2m.
 Standardní výška ovladačů osvětlení je uvažována 1.2m.
 rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
 ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje
- LEGENDA ZNAČENÍ:**
 97 . Sp . S1 a
 ovládaná část napájecího okruhu
 označení napájecího okruhu
 typ koncového zařízení(svítidlo-S, zásuvka-Z, vývod-XV, stávající-s)
 číslo napájecího rozváděče

trasa přívodního kabelu RP97
 WL19-CYKY 4Bx10 (stávající)
 trasa přívodních kabelů pro m.č. 98
 WL6-CYKY 3Cx1,5 (stáv.osvětlení)
 WL12-CYKY 3Cx1,5 (stáv.zásuvky)
 WL20-CYKY(J) 3x2,5 (nová zásuvka)
 WL21-CYKY(J) 3x2,5 (nová zásuvka)

trasa přívodních kabelů pro m.č. 98
 WL6-CYKY 3Cx1,5 (stáv.osvětlení)
 WL12-CYKY 3Cx1,5 (stáv.zásuvky)
 WL20-CYKY(J) 3x2,5 (nová zásuvka)
 WL21-CYKY(J) 3x2,5 (nová zásuvka)

+/- 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ	Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 2x A4	DATUM: 06/2021	ČÁST: D.1.4 EL
AKCE: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.	ELEKTROINSTALACE			
	ZHOTOVITEL: Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6	Č. VÝKRESU: D.1.4 EL - b.01	Č. PARÉ	
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Šlechta	MĚŘÍTKO: 1:50		
	VYPRACOVAL: Ondřej Zach			
OBJEDNATEL: Česká republika - Úřad vlády České republiky; Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Malá Strana	LOKALITA: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1			

PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE