



Čj. 18549/2023-UVCR-4

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 nadlimitní veřejné zakázky**

### **„Výměna nákladního výtahu a zdvihací plošiny (Část 1) a výměna osobo- nákladního výtahu (Část 2) v budově Úřadu vlády ČR“**

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zveřejňujeme k dnešnímu dni toto vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované nadlimitní veřejné zakázce.

Zadavatel z vlastního podnětu vydává následující upřesnění zadávacích podmínek:

V příloze č. 1 smlouvy o dílo C1 - Technická specifikace nákladního výtahu a zdvihací plošiny (část 1 VZ) došlo k administrativní chybě, když byla na listu „Specifikace nová plošina“ mylně uvedena minimální nosnost plošiny 160 kg namísto 1600 kg a na listu „Stávající specifikace plošina“ uvedena nosnost 159 kg namísto 1600 kg.

Opravená příloha č. 1 smlouvy o dílo C1 -Technická specifikace nákladního výtahu a zdvihací plošiny je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Zadavatel ve vazbě na výše uvedené vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro  
podání nabídek do 27. 9. 2023 do 10:00 hod.**

Příloha: příloha č. 1 smlouvy o dílo C1 -Technická specifikace nákladního výtahu a zdvihací plošiny ve znění vysvětlení ZD č. 1

V Praze

Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  
ředitel Odboru správy nemovitostí

**Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahu pro zadání zakázky (Nákladní výtah s obsluhou)****Technické požadavky na nový výtah**

| <b>1</b> | <b>Základní požadované specifikace</b> |                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)       | Typ zařízení                           | Nákladní výtah - řetězový                                                                                                                                   |
| b)       | Nosnost                                | min. 1000 kg                                                                                                                                                |
| c)       | Počet stanic/pater                     | 2/2                                                                                                                                                         |
| d)       | Další požadavky na výtah               | V případě výpadku proudu, musí kabina sjet do spodní stanice a otevřít dveře (odblokovat)<br>Doplnit osvětlení nástupních stanic, které bude řízeno výtahem |
| e)       | Minimální rozměr kabiny                | (ŠxDxV) 1400x2030x2100 mm                                                                                                                                   |
| f)       | Přívodní kabel                         | Stávající                                                                                                                                                   |
| g)       | EPS                                    | Ano                                                                                                                                                         |
| h)       | Záruka/servis                          | Požadavek 5 let a servis po dobu záruky                                                                                                                     |
| i)       | Strojovna                              | Nové vybavení strojovny včetně PHP (dle ČSN)                                                                                                                |

| <b>2</b> | <b>Kabina</b>  |                                                                  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| a)       | Dveře          | Plechové odolná barva (plech tl. min 3mm)                        |
| b)       | Stěny klece    | Plechové odolná barva (plech tl. min 3mm)                        |
| c)       | Podlaha        | slzičkový plech, barva, součinitel smykového tření dle ČSN       |
| d)       | Strop          | Plechový odolná barva (plech tl. min 3mm)                        |
| e)       | Osvětlení      | Bodové ve stropě, nebo LED pásy (zasínání v kabině se spožděním) |
| f)       | Tlačítka       | Tlačítka obdélníková, podsvícená, nerez                          |
| g)       | Označení pater | Stávající                                                        |

| <b>3</b> | <b>Šachta výtahu, strojovna</b> |                                    |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| a)       | Podlaha                         | Sanace                             |
| b)       | Stěny                           | Sanace v suterénní části + výmalba |
| c)       | Strojovna                       | Sanace stěn + výmalba              |

| <b>4</b> | <b>Šachetní dveře</b>                   |  |
|----------|-----------------------------------------|--|
| a)       | Požární odolnost 60 min                 |  |
| b)       | Dveře budou zateplené exteriérové       |  |
| c)       | Povrchová úprava dveří nerez broušený   |  |
| d)       | Tlačítka obdélníková, podsvícená, nerez |  |

| <b>5</b> | <b>Dveře na terénu (poklop)</b>                            |  |
|----------|------------------------------------------------------------|--|
| a)       | Opatření proti zatečení do šachty                          |  |
| b)       | slzičkový plech, barva, součinitel smykového tření dle ČSN |  |
| c)       | Signalizace chodu výtahu (světelná i zvuková)              |  |

Nutno splnit ČSN EN 81-20 a ostatní normy, předpisy a nařízení, která se tohoto zařízení týkají

**Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahu pro zadání zakázky**

| <b>1</b> | <b>Technická specifikace stávajícího výtahu</b> |                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)       | Typ zařízení                                    | Nákladní výtah - řetězový                                                                                  |
| b)       | Nosnost                                         | 1000 kg                                                                                                    |
| c)       | Počet stanic/pater                              | 2/2                                                                                                        |
| e)       | Rozměr kabiny                                   | (ŠxDxV) 1400x2030x2100 mm                                                                                  |
| f)       | Přívodní kabel                                  | CYKY 4x25                                                                                                  |
| g)       | Jištění                                         | 3x50A                                                                                                      |
| h)       | Osvětlení nástupní stanice                      | Pouze v exteriéru s neověřenou dostatečnou intenzitou splňující ČSN, není zaručeno, že je ovládáno výtahem |
| i)       | EPS                                             | Připojeno                                                                                                  |

**Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahu pro zadání zakázky (Zdvhací plošina)****Technické požadavky na novou plošinu**

| 1  | Základní požadované specifikace |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Typ zařízení                    | Pneumatická plošina                                                                                                                                     |
| b) | Nosnost                         | min. 1600 kg                                                                                                                                            |
| c) | Výška zdvihu                    | min 1500 mm                                                                                                                                             |
| d) | Další požadavky na plošinu      | Ovládání plošiny bude v zamykatelném provedení (obsluha pouze pověřenými lidmi)                                                                         |
|    |                                 | Ovládání plošiny bude umožňovat zastavit v jakékoli výškové úrovni                                                                                      |
|    |                                 | Doplnit osvětlení prostoru plošiny tak aby splňovalo ČSN                                                                                                |
|    |                                 | Při výpadku proudu zůstane plošina v poloze jak je                                                                                                      |
|    |                                 | Plošina bude disponovat veškerými bezpečnostními prvky zajišťující bezpečný provoz a vše co počadují normy a předpisy (jak elektronické tak mechanické) |
| e) | Minimální rozměr plošiny        | (ŠxD) 1500x2500 mm                                                                                                                                      |
| f) | Přívodní kabel                  | Ize vyměnit, jištěno                                                                                                                                    |
| g) | EPS                             | dle ČSN                                                                                                                                                 |
| h) | Záruka/servis                   | Požadavek 5 let a servis po dobu záruky                                                                                                                 |
| i) | Strojovna                       | Strojovna společná s nákladním výtahem, pokud bude potřeba využít                                                                                       |

|          |                                   |                                                              |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Materiálové provedení</b>      |                                                              |
| a)       | Podlaha plošiny                   | Slzičkový plech natíraný, součinitel smykového tření dle ČSN |
| b)       | Bezpečnostní prvky (zábradlí ...) | Snadno demontovatelné s ochranným nátěrem                    |

|          |                       |                          |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>3</b> | <b>Šachta plošiny</b> |                          |
| a)       | Dno a stěny           | Sanace v případě potřeby |
|          |                       | Vyčištění                |

**Příloha č. 1 - Technická specifikace plošiny pro zadání zakázky**

| <b>1</b> | <b>Technická specifikace stávající plošiny</b> |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)       | Typ zařízení                                   | Pneumatická plošina                                                                                        |
| b)       | Nosnost                                        | 1600 kg                                                                                                    |
| c)       | Výška zdvihu                                   | 1480 mm                                                                                                    |
| e)       | Rozměr plošiny                                 | (ŠxD) 1500x2500 mm                                                                                         |
| f)       | Přívodní kabel                                 | CYKY 4x2,5 - ze strojovny nákladního výtahu                                                                |
| g)       | Jištění                                        | 3x10A                                                                                                      |
| h)       | Osvětlení nástupní stanice                     | Pouze v exteriéru s neověřenou dostatečnou intenzitou splňující ČSN, není zaručeno, že je ovládáno výtahem |
| i)       | EPS                                            | Není připojeno                                                                                             |