



Čj. 15103/2015-OTH

Dodatečné informace č. 6

k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení

„Oprava barokního opevnění Prahy“ evidenční číslo ve VVZ: 523608

Zadavatel obdržel dne 07.03.2016 prostřednictvím profilu zadavatele v systému E-ZAK žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6, které tímto v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje.

Otázka:

Jakým způsobem se budou kotvy vrtat?

Varianta:

- A. klasické perkusní vrtání R 16 mm 1,5m - hrozí destrukce zdiva a rozvolnění stávajícího zdiva a dále poškození cihelného zdiva.
- B. jádrové vrtání R 16 mm 1,5m - nehrozí k destrukci zdiva a poškození stávajících cihel.

Odpověď na otázku:

Navrženo je klasické vrtání s příklepem nebo bez, dle situace. Rozvolněné zdivo bude dle projektové dokumentace sanováno. Vrt R16 projektant nepovažuje pro zděnou konstrukci za ohrožující či poškozující při použití kvalitního nářadí.

V Praze

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského