



**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna výtahu v objektu Vladislavova“**

Zadavatel obdržel dne 16.10.2017 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce označenou zadavatelem pořadovým č. 1, které v souladu s čl. 9.1 výzvy k podání nabídek, poskytuje.

Žádost č. 1:

*Dobrý den,
v Požárně bezpečnostním řešení je uvedeno v čl. d. Požární ochrana "... -stěny výtahové šachty ani nové šachetní dveře nevykazují požární odolnost. ..." a v Technologické části je uveden požadavek na požární odolnost EW 60.
Kterým požadavkem se máme řídit?*

Odpověď č. 1:

Správně je údaj uvedený v požárně bezpečnostním řešení.

V šachtě jsou použité protipožární kabely a šachta není samostatný požární úsek, proto rezistence šachetních dveří nemusí být a není tedy stanovena žádná požární odolnost těchto dveří.

V technologické části je požadavek na požární odolnost šachetních dveří EW 60 uveden omylem.

V Praze

Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského