

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
80a	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	7,30 m²	TERACO + SOKL	MALB,OBKL. S8 S7 S10	SDK S9	S.V. 3,580
80b	WC ŽENY	11,30 m²	TERACO + SOKL	MALB,OBKL. S9 S7 S10	MALBA S7	S.V. 4,200
81a	WC HANDICAPOVANÍ	4,10 m²	TERACO	MALB,OBKL. S7 S10	SDK S9	S.V. 3,500
81b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,40 m²	TERACO	MALB,OBKL. S9 S7 S10	MALBA S7	S.V. 4,135
82	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	9,30 m²	TERACO + SOKL	MALB,OBKL. S9 S7 S10	SDK S9	S.V. 3,500
82a	WC MUŽI	9,10 m²	TERACO + SOKL	MALB,OBKL. S9 S7 S10	SDK S9	S.V. 4,065
CELKEM		43,50 m²				

LEGENDA


- 
- Pohybový senzor stropní pro ovl.osvětlení, 360°,10A,230V,50Hz,IP44

POZNÁMKA

Pokud nebude uvedeno jinak je uvažováno se standardní výškou zásuvek 0.2m. V prostoru s vanou, sprchovým koutem nebo místnosti s charakterem koupelnybude instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Standardní výška ovladačů osvětlení je uvažována 1.2m. Tato dokumentace je vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení a nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby.

rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S  
ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

+/- 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE				Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 2x A4	DATUM: 06/2018	ČÁST: D.1.4 EL	
AKCE: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE							ELEKTROINSTALACE	
	ZHOTOVITEL: Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6						Č. VÝKRESU D.1.4 EL - b.02	Č. PARÉ
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Šlechta							
	VYPRACOVAL: Ondřej Zach							
	OBJEDNATEL: Česká republika - Úřad vlády České republiky; Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Malá Strana							
	LOKALITA: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1							
							MĚŘÍTKO 1:50	

PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE