



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR“

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro shora uvedenou veřejnou zakázku.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. **Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ.** Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na výběrové řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Název:	Česká republika – Úřad vlády České republiky
Sídlo:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO:	00006599
DIČ:	CZ00006599
Zastoupená:	Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru technického a provozního
Kontaktní osoba:	Darina Sedlářová, DiS., Oddělení veřejných zakázek

2. Vymezení částí, druhu, režimu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na **2 části**. Dodavatel nebo dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na všechny nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky je svým rozsahem tak malý, že umožňuje účast malých a středních podniků i bez dalšího dělení veřejné zakázky na části.

Část 1: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády (dále také i jen „část 1“)

Část 2: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí (dále také i jen „část 2“)

Všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách platí společně pro všechny části veřejné zakázky, pokud nejsou výslovně uvedeny odchylky pro konkrétní část veřejné zakázky.

2.2. Druh a režim veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

2.3. Klasifikace veřejné zakázky

CPV 71631300-3 Odborné inspekce budov

2.4. Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky

Část 1: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády

Předmětem této části veřejné zakázky jsou **výchozí, pravidelné a mimořádné revize elektrických zařízení a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády ČR**, ve lhůtách a dle pravidel stanovených ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3, dle následujícího rozdělení a specifikace.

Soupis prostor, počet rozvaděčů a vývodů z rozvaděčů byl sestaven podle posledních dostupných revizních zpráv elektroinstalace. Soupisy a počty jsou orientační. Celkem je instalováno cca 232 rozvaděčů, ze kterých vede cca 3970 vývodů. U vývodů se nerozlišuje na jednofázové a třífázové obvody, do celkových počtů nejsou zahrnuty rezervní vývody.

Přehled vnějších vlivů uváděný v zadávací dokumentaci je sestaven podle posledních dostupných protokolů o stanovení vnějších vlivů č. 1-7/2017 a 8/2017.

2.4.1. objekt: Strakova akademie adresa: nábreží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1

Popis: Objekt sestává z hlavní budovy, provozní budovy, objektu trafostanice s hlavní rozvodnou a diesel agregátu (dále jen „DA“), 2x vrátnice, objektu zahradníků a studny. Objekty jsou využívány pro administrativní účely a jako technické zázemí.

Podlahová plocha hlavní budovy činí 15 656 m², provozní budovy 2 686 m², objekt má 5 podlaží (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP).

Hlavní budova je zděná, krovy jsou dřevěné a kovové. Objekt je vytápěn elektrickou energií převážně teplovodním systémem, elektrickým podlahovým topením nebo elektrickými ohříváky. Plyn do objektu není zaveden. Větrání je přirozené okny, VZT jednotkami a ventilátory. Vybrané prostory mají klimatizaci.

Napájení elektrickou energií je zajištěno dvěma trafostanicemi, v případě výpadku DA a rotační UPS.

V hlavní budově je kromě komunikačních prostor (chodby, schodiště) 295 samostatných prostor (místností), z toho je cca 142 kanceláří a zasedacích prostor, 31 dílenských a kuchyňských prostor a 36 skladů.

Instalováno je 108 rozvaděčů, ze kterých vede 1 576 jištěných vývodů.

V současné době (rok 2019) probíhá na hlavní budově celková rekonstrukce hromosvodu.

V provozní budově je kromě komunikačních prostor (chodby, schodiště) 69 samostatných prostor (místností), z toho je cca 37 kanceláří. V objektu se nachází také garáž, dílna a prostory pro mytí aut.

Jímací systém je tvořen kombinací mřížové soustavy uchycené na nosních podpěrách středem i po celé délce jednotlivých částí střechy, a podél celé střechy je připojen 9 svody.

Instalováno je 5 rozvaděčů, ze kterých vede 311 jištěných vývodů.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k budově Strakovy akademie je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.2. objekt Šance adresa: U Bruských kasáren, Praha 1

Popis: Objekt tvoří bývalá trafostanice a samostatně stojící garáže. Bývalá trafostanice je stavebně upravena na sklady. Vnitřní prostory jsou temperovány elektrickým topením, větrání je přirozené, plyn do objektu není zaveden. Garáže v areálu jsou bez regulace teploty a vlhkosti a využívají se jako sklady. Venkovní prostor slouží jako parkoviště.

Jímací soustava bývalé trafostanice je mřížová, doplněná strojenými pomocnými jímači. Celkem jsou instalovány 2 svody na protilehlých stranách objektu. Objekty garáží jsou bez hromosvodu.

V areálu jsou instalovány 4 rozvaděče, ze kterých vede 27 jištěných vývodů.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k objektu Šance je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.3. objekt: Lichtenštejnský palác
adresa: U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1

Popis: Objekt slouží pro reprezentativní účely s možností ubytování. Celková podlahová plocha činí 5 126 m². Uprostřed objektu je nádvoří, z boku přiléhá dvorek s pomocnou budovou. Budova je zděná, krovy dřevěné.

V budově je kromě komunikačních prostor (chodby, schodiště) cca 320 samostatných prostor (místností), z toho 1 kuchyňský blok, 4 strojovny vzduchotechniky a chlazení, strojovny čerpadel, bojlerovny, dílny, 15 reprezentativních prostor, 16 apartmánů a dále sklady a kanceláře. Objekt je vytápěn z plynové kotelny teplovodním systémem. Větrání je přirozené okny, VZT jednotkami a ventilátory. Vybrané prostory mají klimatizaci.

Napájení el. zařízení v objektu je zajištěno z hlavní rozvodny NN, v případě výpadku centrální UPS a DA.

Na střeše je hřebenová jímací soustava doplněná pomocnými jímači. Soustava má celkem 6 svodů.

Instalováno je 25 rozvaděčů, ze kterých vede 871 jištěných vývodů.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k objektu Lichtenštejnského paláce je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.4. objekt: Hrzánský palác
adresa: Loretánská 9/177, Praha 6

Popis: Objekt (dále také „palác“) se nachází v zástavbě domů a slouží pro reprezentativní účely a ubytování. Celková podlahová plocha činí 2 234 m². Palác se skládá ze dvou částí – horní palác a dolní palác (tzv. „Úvoz“); obě části jsou stavebně propojeny. Ve 2. NP horního paláce jsou velké reprezentativní prostory, kde se může shromažďovat více než 250 osob. Budovy jsou zděné, krovy dřevěné. Objekt je vytápěn elektrickou energií, plyn do objektu není zaveden. Vnitřní prostory budov jsou temperovány fan-coily, přímotopnými panely nebo akumulacími kamny, větrání je přirozené okny, VZT jednotkami a ventilátory. Vybrané prostory mají klimatizaci.

Celý objekt je napájen z hlavního rozvaděče RH, který je připojen na samostatný transformátor. V objektu je instalován DA a tři lokální UPS.

Na střechách je provedena propojená hřebenová jímací soustava, která má 6 svodů.

Instalováno je 26 rozvaděčů, ze kterých vede 411 jištěných vývodů.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k objektu Hrzánského paláce je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.5. objekt: Slavičkova vila
adresa: Slavičkova 8/628, Praha 6

Popis: Objekt je určen k ubytování, vila je zděná, krov dřevěný. Podlahová plocha činí 576 m². Vytápění je zajištěno teplovodním topením, větrání je přirozené okny nebo ventilátory. Plyn je zaveden pouze do kotelny.

Objekt je podsklepený, s jedním zvýšeným podlažím a podkrovím. Na střeše je provedena hřebenová soustava, která je doplněná 3 pomocnými jímači se 4 svody.

Instalováno je 8 rozvaděčů, ze kterých vede 63 jištěných vývodů.

Kolem domu je zahrada s venkovním osvětlením. Na zahradě je umístěna garáž, kde je zavedena elektroinstalace. Garáž není vytápěna, větrání je přirozené.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k objektu Slavičkovy vily je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.6. objekt: Kramářova vila
adresa: Gogolova 1, Praha 6

Popis: V areálu se nacházejí budovy A, B a C. Budovy jsou zděné, krovy dřevěné.

Vnitřní prostory budov (vyjma vybraných prostor) jsou temperovány, větrání je přirozené okny, VZT jednotkami a ventilátory.

Kolem budov je oplocená zahrada s tenisovým kurtem. Na zahradě a u kurtu je venkovní osvětlení.

Celý areál je napájen z hlavního rozvaděče RH. V areálu je instalován DA.

Instalováno je 16 rozvaděčů, ze kterých vede 238 jištěných vývodů.

Orientační soupis prostor:

Objekt A

Celková podlahová plocha činí 698 m². Objekt slouží k reprezentativním účelům, s možností ubytování. V objektu jsou mimo reprezentativních prostor dále chodby, kuchyně, kotelná, sklady, pokoje a kancelář.

Jímací soustava hromosvodu je hřebenová a částečně mřížová, doplněná 11 ks strojených a pomocných jímačů. Soustava má 4 svody.

Objekt B

Celková podlahová plocha činí 422 m². Objekt slouží jako ubytovací prostor a prostor pro pomocné provozy. Součástí objektu je garáž využívaná jako dílna a venkovní přístavba s garážemi. Objekt je vytápěn teplovodním topením pomocí 3 nástěnných plynových kotlů.

Jímací soustava hromosvodu je mřížová s 3 ks jímačů. Soustava má 5 svodů.

Objekt C

Celková podlahová plocha činí 118 m². V objektu je obytná jednotka. Objekt je podsklepen, sklep je využíván jako sklad. Objekt je vytápěn teplovodním topením pomocí 1 nástěnného plynového kotle.

Jímací soustava hromosvodu je hřebenová se 4 ks strojených a pomocných jímačů. Soustava má 2 svody.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k objektu Kramářovy vily je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.7. objekt: budova na ulici Vladislavova
adresa: Vladislavova 4, Praha 1

Popis: Administrativní budova má 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží. Objekt je bez půdního prostoru.

Celková podlahová plocha činí 2 689 m². Nosná konstrukce budovy je ze železobetonu a zdiva. Vytápění objektu je horkovodní z výměňkové stanice, do objektu není

zaveden plyn. Větrání je zajištěno přirozeně okny a pomocí ventilátorů. Vybrané místnosti mají klimatizaci systému split nebo multisplit.

V objektu je kromě komunikačních prostor (chodby, schodiště) cca 93 samostatných prostor (místností), z toho cca 54 kanceláří a zasedacích prostor.

Jímací soustava je mřížová, u klimatizační jednotky na střeše s oddáleným hromosvodem, tvořeným 4 jímacími tyčemi. Soustava má 3 zemnicí svody.

Instalováno je 28 rozvaděčů, ze kterých vede 356 jištěných vývodů.

Přehledný souhrn vnějších vlivů k budově na ulici Vladislavova je uveden v příloze G této výzvy k podání nabídky.

2.4.8. objekt: Chabry

adresa: U Větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní Chabry

Popis: Areál zahrnuje objekt pro ubytování, provozní budovu, truhlářskou dílnu, sklad dřeva, garáže a skladovací halu. Budovy jsou zděné, střechy jsou ploché, kryté asfaltovou lepenkou. Vnitřní prostory jsou většinou vytápěné teplovodními radiátory, větrání je přirozené okny nebo pomocí ventilátorů. Plyn je zaveden pouze do části provozní budovy. Areál je osvětlen venkovním osvětlením.

Hromosvod objektu pro ubytování, provozní budovu a truhlářskou dílnu má jímací mřížovou soustavu doplněnou pomocnými jímači. Jímací soustava je mezi jednotlivými budovami, které přímo sousedí, propojena a má celkem 8 svodů.

Hromosvod objektu haly a garážových stání č. 12-20 má jímací mřížovou soustavu doplněnou 3 pomocnými jímači. Soustava má 4 svody.

Hromosvod garážových stání č. 1-11 má jímací mřížovou soustavu doplněnou 3 pomocnými jímači. Soustava má 1 svod.

Instalováno je 12 rozvaděčů, ze kterých vede 116 jištěných vývodů.

Orientační soupis prostor objektu Chabry:

Objekt pro ubytování

Celková podlahová plocha činí 170 m²; slouží pro ubytování.

Provozní budova

Celková podlahová plocha činí 161 m²; je v ní umístěna plynová kotelna, která vytápí celý areál.

Truhlářská dílna

Celková podlahová plocha činí 240 m².

Garáže

Celkem se jedná o 20 krytých garážových stání o rozloze 390 m². Jednotlivá garážová stání jsou od sebe stavebně oddělena samostatnými vraty. Garáže jsou chráněny před vnějšími atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti vzduchu.

Hala (sklad)

Skladovací hala je chráněna před vnějšími atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti vzduchu. Hromosvod má jímací mřížovou soustavu doplněnou pomocnými jímači. Jímací vedení a svody jsou upevněny na konstrukci objektu.

Součástí plnění ke všem uvedeným objektům jsou zprávy o revizi, tj. písemné doklady o výsledku revize, z nichž je patrný stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonání revize. Bližší informace o náležitostech zpráv o revizi jsou uvedeny ve vzoru smlouvy, který je přílohou C1 této výzvy k podání nabídky.

Část 2: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí

Předmětem této části veřejné zakázky jsou **výchozí, pravidelné a mimořádné revize elektrických zařízení a hromosvodů v objektu Benešovy vily v Sezimově Ústí**, ve lhůtách a dle pravidel stanovených ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3, dle následujícího rozdělení a specifikace:

2.4.9. areál: Benešova vila (Sezimovo Ústí) adresa: E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

Popis: Areál zahrnuje 2 samostatně stojící budovy (A a B) a několik pomocných objektů.

Budova A

Převažuje využití prostor jako ubytovací kapacity a dále veřejně přístupná expozice. V objektu je předávací stanice tepla a TUV.

Instalováno je 5 rozvaděčů, ze kterých vede 110 jištěných vývodů.

Hromosvod tvoří hřebenová jímací soustava se 4 jímači a 5 svody.

Budova B

Ubytovací a provozní budova; převažuje využití jednotlivých prostor objektu jako ubytovací kapacity, dále sestává prostor ze sociálního zařízení, chodeb, schodiště a plynové kotelny.

Instalovány jsou 4 rozvaděče, ze kterých vede 72 jištěných vývodů.

Hromosvod tvoří hřebenová jímací soustava se 3 jímači a 3 svody.

Budova C

Prostory pojímají strojovnu pro technologii bazénu, wc a sprchy.

Instalovány jsou 2 rozvaděče, ze kterých vede 32 jištěných vývodů.

Hromosvod tvoří hřebenová jímací soustava se 2 jímači a 2 svody.

Budova D

Prostory slouží jako šatna a kancelář.

Instalován je 1 rozvaděč, ze kterého vede 5 jištěných vývodů.

Hromosvod tvoří hřebenová jímací soustava s 1 jímačem a 2 svody.

Součástí plnění jsou zprávy o revizi, tj. písemné doklady o výsledku revize, z nichž je patrný stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonání revize. Bližší informace o náležitostech zpráv o revizi jsou uvedeny ve vzoru smlouvy, který je přílohou C2 této výzvy k podání nabídky.

2.5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění pro část 1 veřejné zakázky jsou objekty zadavatele na následujících adresách:

- 1) Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1
- 2) objekt Šance, U Bruských kasáren, Praha 1
- 3) Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1
- 4) Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 6
- 5) Slavíčková vila, Slavíčková 8/628, Praha 6
- 6) Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6
- 7) objekt budovy na ul. Vladislavova, Vladislavova 4, Praha 1
- 8) objekt Chabry, U Větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní Chabry

Místem plnění pro část 2 veřejné zakázky je objekt zadavatele na následující adrese:

- 1) Benešova vila, E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

2.6. Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění je stanovena pro obě části veřejné zakázky shodně na dobu neurčitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v Registru smluv.

Bližší podmínky doby plnění díla jsou uvedeny v čl. III vzoru smlouvy, který je přílohou C1 (pro část 1) a C2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky.

Uveřejnění obou smluv zajistí zadavatel a bude dodavatele písemně informovat o jejich uveřejnění v Registru smluv.

2.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 610.000 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota části 1 činí 581.000 Kč bez DPH a předpokládaná hodnota části 2 činí 29.000 Kč bez DPH.

3. Nabídka

3.1. Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě.

Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována **v českém jazyce**. Doklad zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce lze předložit bez překladu.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této výzvě, se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

3.2. Obsah nabídky

Dodavatel předloží ve své nabídce následující dokumenty:

1. **krycí list nabídky** – viz příloha A1 (pro část 1) a A2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky;
2. **kalkulaci nabídkové ceny** – viz příloha D1 (pro část 1) a D2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky;
3. **doklady k prokázání kvalifikace**, z jejichž obsahu je zřejmé, že dodavatel požadovanou kvalifikaci splňuje anebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace - viz čl. 4. a příloha B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky;
4. **doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím poddodavatele**, z jejichž obsahu je zřejmé, že poddodavatel splňuje kvalifikaci, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, anebo čestné prohlášení o splnění této kvalifikace poddodavatelem – viz čl. 4.6., příloha E1 (pro část 1) a E2 (pro část 2) a příloha F1 (pro část 1) a F2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky (předkládá se v případě, že dodavatel bude využívat služby poddodavatele);
5. ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc).

3.3. Podání nabídky

Nabídky v elektronické podobě se podávají **výhradně prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz>**. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný.

Nabídky podané elektronicky jiným způsobem budou považovány za nepodané a zadavatel k nim nepřihlídně. **Listinná verze nabídek není přípustná.**

Každý dodavatel může podat nabídku do všech částí veřejné zakázky nebo pouze do některé části veřejné zakázky. Vždy však lze podat nabídku pouze na celou část, tj. musí být zahrnuty všechny položky uvedené v dané části veřejné zakázky.

Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Dodavatelé předkládají všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě nebo jako originály v elektronické podobě, s výjimkou kalkulace nabídkové ceny, která je přílohou D1 (pro část 1) a D2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky. Tyto přílohy lze doložit jako dokument v editovatelné podobě ve formátu Microsoft Excel.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz> nelze podat na každou část veřejné zakázky za jednoho dodavatele nabídky zvlášť. Bez ohledu na počet částí veřejné zakázky, o něž má dodavatel zájem, je nezbytné podat nabídky k jednotlivým částem současně (najednou), tj. jedním úkonem.

Dodavatel tak podá nabídku k předmětné veřejné zakázce jako celku, přičemž je zcela irelevantní, jestli tak učiní v rámci jednoho souboru či nahraje souborů více. Vždy však musí být jasně rozlišeno, které soubory patří k jaké části veřejné zakázky.

Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedli na profilu zadavatele nabízený **test nastavení prohlížeče** a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh atp.). Zadavatel především upozorňuje dodavatele, že jednotlivé přílohy vkládané na profil zadavatele mají omezenou velikost nastavenou provozovatelem profilu zadavatele a dodavatelé tak musí případné větší soubory upravit tak, aby bylo umožněno jejich nahrání.

Ačkoli na profilu zadavatele je nastavena možnost nabídku elektronicky podepsat, **dodavatel svou nabídku nemusí elektronicky podepisovat** – lze zvolit možnost „obejít elektronický podpis“.

3.4. Kontaktní adresa dodavatele, společná nabídka

Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

3.5. Varianty nabídky

Varianty nabídek nejsou přípustné.

3.6. Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz>, kde budou uveřejněny i její případné změny (prodloužení).

Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

4. Kvalifikace

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže splnění kritérií kvalifikace specifikovaných níže:

- a) základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ;
- c) technická kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

4.1. Základní způsobilost

(Základně) způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

- i. tato právnická osoba,
- ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, postupuje se obdobně dle § 74 odst. 3 ZZVZ.

4.1.1. Prokazování základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k čl. 4.1. písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k čl. 4.1. písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k části čl. 4.1. písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k čl. 4.1. písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k čl. 4.1. písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k čl. 4.1. písm. e).

Doklady dle tohoto článku se předkládají v kopiích a lze je nahradit **čestným prohlášením**, jehož vzor je uveden v příloze B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel může obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících základní způsobilost.

4.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti

- a) předložením **výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklad dle předchozí věty musí prokazovat splnění požadovaných kritérií způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení** (např. výpis ze živnostenského rejstříku nebo živnostenský list).
- c) předložením **dokladu o odborné způsobilosti k činnosti revizního technika elektrických zařízení E2A a E2B.**

Uvedené doklady se předkládají v kopii a lze je nahradit **čestným prohlášením**, jehož vzor je uveden v příloze B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky.

Zadavatel může obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících profesní způsobilost.

4.3. Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace předložit seznam významných služeb.

4.3.1. Seznam významných služeb

4.3.1.1. Část 1 – *Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády*

Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud **v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval alespoň 5 referenčních zakázek obdobného charakteru**, tedy zakázky, jejichž předmětem byly výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení a hromosvodů ve lhůtách a dle pravidel stanovených ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3, jejichž souhrnná finanční hodnota plnění v rámci **1 kalendářního roku dosáhla alespoň 100.000 Kč včetně DPH**, přičemž alespoň **1 z těchto referenčních zakázek musí být zakázka, která obsahovala revizi prostor s nebezpečím výbuchu**.

4.3.1.2. Část 2 – *Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí*

Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud **v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval alespoň 3 referenční zakázky obdobného charakteru**, tedy zakázky, jejichž předmětem byly výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení a hromosvodů ve lhůtách a dle pravidel stanovených ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 62305-3, **o minimálním finančním objemu 15.000 Kč včetně DPH pro každou z těchto zakázek**.

K prokázání kritérií technické kvalifikace pro část 1 i část 2 veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam významných služeb obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ formou **čestného prohlášení**, jehož vzor je uveden v příloze B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu významných služeb uvedeném v čestném prohlášení dle přílohy B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) dodavatel uvede u každé zakázky popis poskytnutých služeb, období poskytování služeb, subjekt, pro který byly služby realizovány, včetně kontaktní osoby a finančního objemu účtovaných služeb včetně DPH.

Zadavatel je oprávněn vyžadovat po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy k doložení skutečností uvedených dodavatelem v seznamu významných služeb dále uvedené doklady (dodavatel není povinen tyto doklady předkládat v nabídce)

- osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení služeb, nebo
- jiný rovnocenný doklad, zejména smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatelem.

Splnění technické kvalifikace ve své nabídce prokáže dodavatel čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že níže uvedenou technickou kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. **Toto čestné prohlášení je součástí vzoru dle přílohy B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky a předpokládá vyplnění tabulky, která je jeho součástí.**

4.4. Doklady o kvalifikaci

Doklady dle čl. 4.1. až 4.3. se při podání nabídky předkládají v kopiích a lze je nahradit čestným prohlášením dle přílohy B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky. Namísto předložení dokladů požadovaných zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 ZZVZ) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 ZZVZ).

4.4.1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci obdobně podle § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

1. základní způsobilosti obdobně podle § 74 ZZVZ,
2. profesní způsobilosti obdobně podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

4.4.2. Prokázání prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat obdobně podle § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti obdobně podle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

4.5. Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat obdobně dle § 82 ZZVZ. Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení dle čl. 4.4. všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady.

4.6. Prokázání kvalifikace poddodavatelem

Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části profesní či technické kvalifikace, je oprávněn prokázat splnění chybějící části profesní či technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele v rozsahu, v jakém se poddodavatel bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní způsobilosti dle čl. 4.1. této výzvy k podání nabídky a § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle čl. 4.2. písm. a) této výzvy k podání nabídky a § 77 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel v takovém případě ve své nabídce předloží čestné prohlášení poddodavatele, zpracované dle vzoru uvedeného v příloze F1 a F2 této výzvy k podání nabídky, deklarující že splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována prostřednictvím poddodavatele. Součástí bude i prohlášení dle uvedeného vzoru, že se poddodavatel bude podílet na části plnění veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění kvalifikace.

V případě, že bude dodavatel prokazovat část kvalifikace jinou osobou obdobně ve smyslu § 83 ZZVZ předloží ve vztahu k takovému poddodavateli následující doklady:

- a) seznam poddodavatelů vyplněný v souladu se vzorem dle přílohy E1 (pro část 1) a E2 (pro část 2) této výzvy;
- b) prohlášení poddodavatele vyplněné v souladu se vzorem dle přílohy F1 (pro část 1) a F2 (pro část 2) této výzvy;
- c) výpis z evidence Rejstříku trestů obdobně ve vztahu k čl. 4.1. písm. a) této výzvy;
- d) potvrzení příslušného finančního úřadu obdobně ve vztahu k čl. 4.1 písm. b) této výzvy;
- e) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani obdobně ve vztahu k čl. 4.1. písm. b) této výzvy dle přílohy B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy;
- f) písemné čestné prohlášení obdobně ve vztahu k čl. 4.1. písm. c) této výzvy dle přílohy B1 (pro část 1) a B2 (pro část 2) této výzvy;
- g) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení obdobně ve vztahu k čl. 4.1. písm. d) této výzvy;
- h) výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení dle přílohy F1 (pro část 1) a/nebo F2 (pro část 2) této výzvy v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu

k čl. 4.1 písm. e) této výzvy; výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ve vztahu k čl. 4.2 této výzvy);

- i) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou;
- j) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele obdobně dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

4.7. Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

4.8. Předložení dokladu odkazem

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

5. Obchodní podmínky, návrh smlouvy

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou zpracované v podobě vzoru smlouvy, která je přílohou C1 (pro část 1) a C2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky.

Dodavatel není povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, avšak prohlášením uvedeném v krycím listu nabídky, který je připojen jako příloha A1 (pro část 1) a A2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky, se dodavatel zavazuje uzavřít se zadavatelem smlouvu v souladu s tímto vzorem a nabídkou dodavatele, stane-li se vybraným dodavatelem.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem, zejména v Registru smluv a na profilu zadavatele.

6. Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce celkovou nabídkovou cenu formou doplněné přílohy D1 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 1) a D2 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 2). Zadavatel bude při hodnocení nabídek vycházet z nabídkové ceny uvedené ve vyplněné příloze D1 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 1) a D2 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 2).

Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu požadovaném v této výzvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této výzvě (např. dopravu do místa plnění apod.). Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná.

6.1. Nabídková cena zahraničního dodavatele

V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel (jedná se zejména o případ, kdy je dodavatel osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku podle § 108 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za níž je povinen daň přiznat plátce či identifikovaná osoba, tj. zadavatel), je dodavatel povinen na tuto skutečnost v nabídce výslovně upozornit a nabídkovou cenu uvést včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel.

Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH, kterou bude povinen přiznat zadavatel, neboť zadavatel hodnotí svůj celkový výdaj v souvislosti s veřejnou zakázkou.

6.2. Mimořádně nízká nabídková cena

V případě pochybností zadavatele, zda nabídková cena účastníka není mimořádně nízká, zadavatel může požádat účastníka výběrového řízení o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové

ceny a vyloučit tohoto účastníka z výběrového řízení, pokud relevantní vysvětlení ve stanovené lhůtě nepředloží.

7. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena **nabídka s nejnížší nabídkovou cenou ve výši včetně DPH.**

Nabídková cena bude stanovena v Kč včetně DPH jako součet nabídkových cen za jednotlivé položky, přičemž měrnou jednotkou se rozumí provedený celek revize, dle přílohy D1 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 1) a D2 – Kalkulace nabídkové ceny (pro část 2) této výzvy k podání nabídky.

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem.

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyzoomí nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu zadavatele.

8. Práva zadavatele, ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
- b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení;
- c) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění;
- d) odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím profilu zadavatele;
- e) zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu;
- f) nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty jinou cestou než prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz> neposuzovat a nehodnotit.

9. Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, komunikace v průběhu výběrového řízení

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes **profil zadavatele** na adrese <https://zakazky.vlada.cz>.

Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelnu zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. **Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.**

9.2. Změna zadávací dokumentace

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.vlada.cz>.

9.3. Prohlídka místa plnění

Prohlídky míst plnění pro jednotlivé budovy a objekty se konají v následujících termínech:

dne 14.08.2019

v 10:00 hodin: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1

v 11:30 hodin: objekt Šance, U Bruských kasáren, Praha 1

ve 13:00 hodin: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1

dne 15.08.2019

v 10:00 hodin: Slavíčková vila, Slavíčková 8/628, Praha 6

v 11:30 hodin: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6

ve 13:00 hodin: Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 6

dne 16.08.2019

v 10:00 hodin: objekt budovy na ul. Vladislavova, Vladislavova 4, Praha 1

ve 13:00 hodin: objekt Chabry, U Větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní Chabry

dne 19.08.2019

v 10:30 hodin: Benešova vila, E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

Sraz účastníků prohlídky místa plnění se koná vždy v místě prohlídky (dle adres jednotlivých objektů) 10 minut před časem plánované prohlídky.

Zadavatel dodavatelům prohlídku místa plnění důrazně doporučuje zejména s ohledem na charakter objektů.

9.4. Komunikace v průběhu výběrového řízení

Zadavatel bude během výběrového řízení s dodavatelem komunikovat obdobně dle § 211 ZZVZ. Zadavatel doporučuje dodavatelům komunikovat prostřednictvím profilu zadavatele. Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může dodavatel přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav výběrového řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.

Zadavatel zdůrazňuje, že **při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta**. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.

Zadavatel dále zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele) je **dokument doručen již** okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

10. Další podmínky pro uzavření smlouvy

10.1. Předložení dokladů na žádost zadavatele

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) obdobně dle § 104 písm. a) ZZVZ vyzvat vybraného dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Vybraný dodavatel je povinen v rámci součinnosti k uzavření smlouvy předložit zadavateli na jeho žádost doklady dle čl. 4.1. až 4.3. této výzvy k podání nabídky.

10.2. Předložení pojistné smlouvy

Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli jako bližší podmínku součinnosti před uzavřením smlouvy obdobně dle § 104 písm. e) ZZVZ předložení kopie pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění požadavků zadavatele definovaných v čl. IV odst. 16 vzoru smlouvy, který tvoří přílohu C1 (pro část 1) a C2 (pro část 2) této výzvy k podání nabídky.

10.3. Přílohy výzvy k podání nabídky

Nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:

Pro část 1 – Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády

Příloha A1 – **Krycí list nabídky** (dodavatel předloží v nabídce k části 1 veřejné zakázky)

Příloha B1 – **Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů** (pro dodavatele) (dodavatel musí v nabídce předložit, pokud neprokazuje kvalifikaci k části 1 veřejné zakázky doklady)

Příloha C1 – **Vzor smlouvy** (dodavatel v nabídce nepředpokládá)

Příloha D1 – **Kalkulace nabídkové ceny** (dodavatel předloží v nabídce k části 1 veřejné zakázky)

Příloha E1 – **Seznam poddodavatelů** (dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele k části 1 veřejné zakázky)

Příloha F1 – **Vzor čestného prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů** (dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele k části 1 veřejné zakázky)

Pro část 2 – Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí

Příloha A2 – **Krycí list nabídky** (dodavatel předloží v nabídce k části 2 veřejné zakázky)

Příloha B2 – **Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů** (pro dodavatele) (dodavatel musí v nabídce předložit, pokud neprokazuje kvalifikaci k části 2 veřejné zakázky doklady)

Příloha C2 – **Vzor smlouvy** (dodavatel v nabídce nepředpokládá)

Příloha D2 – **Kalkulace nabídkové ceny** (dodavatel předloží v nabídce k části 2 veřejné zakázky)

Příloha E2 – **Seznam poddodavatelů** (dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele k části 2 veřejné zakázky)

Příloha F2 – **Vzor čestného prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů** (dodavatel předloží v nabídce v případě využití poddodavatele k části 2 veřejné zakázky)

Příloha G – **Přehledný souhrn vnějších vlivů**, pro jednotlivé budovy a objekty uvedené v této výzvě k podání nabídek (vztahuje se k oběma částem veř. zakázky)

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

Přílohy pro část 1

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 1 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády
Identifikační údaje dodavatele právnické osoby	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo:	
Právní forma:	
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
E-mail:	
Tel. číslo:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu:	
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby	
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno a příjmení:	
Sídlo:	
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
E-mail:	
Tel. číslo:	

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném výběrovém řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, který tvoří přílohu C výzvy k podání nabídky, a nabídkou dodavatele.

Dodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 1 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády
Dodavatel:	
IČO:	
Sídlo:	

I. Základní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky.

II. Profesní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prohlašuje, že splňuje **kritéria technické kvalifikace** obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, k čemuž dále uvádí:

Seznam významných služeb (dle čl. 4.3.1.1. výzvy k podání nabídky)

Poř. č.	Název referenční zakázky	Popis (obsah) poskytnuté referenční zakázky (z popisu musí vyplývat splnění podmínek stanovených ve čl. 4.3.1.1. výzvy k podání nabídky včetně uvedení označení objektu, ve kterém byly služby prováděny)	Finanční objem v Kč včetně DPH	Období poskytování referenční zakázky (MM/RRRR-MM/RRRR; ne později než 3 roky před zahájením výběrového řízení)	Subjekt, kterému byla referenční zakázka poskytována (objednatel, kontaktní osoba včetně jejích kontaktních údajů)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

V případě potřeby doplňte další řádky.

Dodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí za strany zadavatele a potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

Příloha B1 výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy, dokládá však dokumenty uvedené v čl. 3.2. výzvy k podání nabídky.

Čj. 10788/2019-UVCR-xx

Ev. číslo: 19/xxx-0

**Smlouva o provádění revizí elektrické instalace,
elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu,
a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády ČR**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika - Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu
se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, tel. č.: bude doplněno
před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „objednatel“)

a

bude doplněno před podpisem smlouvy.

kterou zastupuje: bude doplněno před podpisem smlouvy
se sídlem: bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy, č. účtu: bude doplněno
před podpisem smlouvy
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, tel. č.: bude doplněno
před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou poskytovatele (dále jen „nabídka“) a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky sp. zn. 10788/2019-UVCR s názvem „Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR“, konkrétně její části 1: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády, tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

Objednatel je příslušný hospodařit s majetkem státu, a to s objekty:

- 1) **Strakova akademie**, stojící na pozemku parc. č. 680/4, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 143, pro obec Praha, katastrální území Malá Strana, nacházející se na adrese nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1;

- 2) **objekt Šance**, stojící na pozemku parc. č. 699/3, 699/4 a 699/5, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 139 a 397, pro obec Praha, katastrální území Hradčany, nacházející se na adrese U Bruských kasáren, Praha 1;
- 3) **Lichtenštejnský palác**, stojící na pozemku parc. č. 776, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 143, pro obec Praha, katastrální území Malá Strana, nacházející se na adrese U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1;
- 4) **Hrzánský palác**, stojící na pozemku parc. č. 162, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 139, pro obec Praha, katastrální území Hradčany, nacházející se na adrese Loretánská 9/177, Praha 6;
- 5) **Slavičkova vila**, stojící na pozemku parc. č. 731, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 32, pro obec Praha, katastrální území Bubeneč, nacházející se na adrese Slavičkova 628/8, Praha 6;
- 6) **Kramářova vila**, stojící na pozemku parc. č. 694, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 139, pro obec Praha, katastrální území Hradčany, nacházející se na adrese Gogolova 212/1, Praha 1;
- 7) **Objekt budovy na ul. Vladislavova**, stojící na pozemku parc. č. 688, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 1578, pro obec Praha, katastrální území Nové Město, nacházející se na adrese Vladislavova 4, Praha 1;
- 8) **objekt Chabry**, stojící na pozemku parc. č. 2623/3, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1191, pro obec Praha, katastrální území Kobylisy, nacházející se na adrese U Větrolamu 1702, Praha 8.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli řádně a včas plnění spočívající ve výchozích, pravidelných a případných mimořádných revizích elektrické instalace, elektrických zařízení a hromosvodů (dále také jen „zařízení“), ve lhůtách a dle pravidel stanovených dle ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí, ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem a ČSN 34 1390 – Předpisy pro ochranu před bleskem, a to v objektech objednatele uvedených v čl. I. této smlouvy dle požadavků a v termínech stanovených objednatelem, v souladu s ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí a ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem (dále také jen „plnění“), a závazek objednatele řádně provedené plnění předmětu této smlouvy přebírat a platit poskytovateli sjednanou cenu dle přílohy č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2) Výchozí, pravidelné a mimořádné revize jednotlivých elektrických instalací, elektrických zařízení a hromosvodů, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (Přehledný souhrn vlivů) jsou prováděny v rozsahu stanoveném ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí, ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem.
 - a) Výchozí revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném zařízení před jeho uvedením do provozu.
 - b) Pravidelnou revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize provozovaných elektrických instalací, elektrických zařízení a hromosvodů, prováděná pravidelně ve lhůtách stanovených dle příslušných ČSN (dle Plánu revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR – dále jen „plán revizí“).
 - c) Mimořádnou revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize vyžádaná objednatelem mimo režim a termíny výchozích a pravidelných revizí.

Součástí každé jednotlivé revize (tj. výchozí, pravidelné i mimořádné) je vypracování revizní zprávy se všemi náležitostmi v souladu s ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí.

- 3) Poskytovatel je povinen provádět i činnosti, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale poskytovatel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními a ostatními souvisejícími předpisy.

Článek III. Místo, doba a způsob plnění

- 1) Místem poskytování služeb jsou objekty objednatele uvedené v článku I. této smlouvy.
- 2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 3) Plnění bude poskytovatelem poskytováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 4) Výchozí a pravidelné revize elektrické instalace, elektrických zařízení a hromosvodů se poskytovatel zavazuje provádět pravidelně dle příslušných technických norem uvedených v čl. II. této smlouvy, a to vždy v rozsahu a v souladu s plánem revizí na daný kalendářní rok.
- 5) Mimořádné revize se poskytovatel zavazuje provádět na základě objednatelem písemně zaslání požadavku dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy. Pro tyto případy poskytovatel stanovuje jako kontaktní e-mailovou adresu: **bude doplněno před podpisem smlouvy**.
- 6) Poskytovatel je povinen zajišťovat revize v souladu s platnými a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy a v případě změny příslušných předpisů změnit četnost, případně rozsah provádění jednotlivých revizí.
- 7) Konkrétní termíny provádění revizí v jednotlivých objektech objednatele v souladu s předchozími odstavci oznámí poskytovatel po každé realizované revizi na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele: **bude doplněno před podpisem smlouvy**. Konkrétní termín revizí musí být odsouhlasen pověřenou osobou objednatele prostřednictvím e-mailu zaslání poskytovateli na e-mailovou adresu **bude doplněno před podpisem smlouvy**.

Článek IV. Cena a platební podmínky

- 1) Cena plnění dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet.
- 2) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné s výjimkou uvedenou v odstavci 3 tohoto článku a zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu smlouvy. DPH bude účtována ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
- 3) V případě, že míra inflace přesáhne 1,5 %, je možné navýšení ceny plnění v jednotkových cenách o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a to na základě dodatku ke smlouvě. Zvýšení jednotkových cen je účinné prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dodatek uveřejněn v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění měsíčně zpětně, vždy na základě skutečně provedeného počtu revizí, a to na základě faktury poskytovatele, příkazem k úhradě. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu vždy do 10. dne v měsíci za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Přílohou faktury musí být vždy výkaz provedených revizí, podepsaný pověřenou osobou poskytovatele, a dále kopie předávacích protokolů k předaným revizním zprávám podepsané pověřenou osobou objednatele a poskytovatele. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.

- 5) V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
- 6) Poskytovatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Poskytovatel je dále oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu: posta@vlada.cz.
- 7) Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
- 8) Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 9) V případě, že úhrada ceny služeb má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH a nebo stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Povinnosti poskytovatele:
 - a) Poskytovatel je povinen provádět veškeré služby dle smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této smlouvy a doporučeními výrobce uvedenými v dokumentaci k jednotlivým zařízením v jednotlivých objektech objednatele.
 - b) Poskytovatel bude provádět revize fyzicky v objektech stanovených objednatelem v předem dohodnutých termínech (v souladu s příslušnými normami ČSN dle čl. II. této smlouvy), dle typu revidovaného zařízení a plánu revizí. Revize zahrnuje fyzickou kontrolu, měření a zkoušku u každého ze zařízení.
 - c) Za účelem zjištění provozuschopnosti a skutečného stavu zařízení je poskytovatel povinen dostavit se fyzicky do místa plnění dle určení objednatele.
 - d) Poskytovatel je povinen na základě výzvy objednatele vykonat mimořádnou vyžádanou revizi, která bude sloužit k posouzení stavu zařízení, a to v období mimo pravidelnou revizi. Objednatel vyzve poskytovatele k posouzení stavu zařízení písemně na e-mailové adrese dle čl. III. odst. 5 této smlouvy. Tuto vyžádanou revizi je poskytovatel povinen vykonat do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy poskytovateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - e) Revize budou provádět pracovníci poskytovatele s příslušnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li to k výkonu požadovaných revizí nezbytné.
 - f) Poskytovatel je povinen sledovat a zajišťovat kontinuitu platnosti jednotlivých revizí v souladu s platnými právními a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy.
 - g) Poskytovatel je povinen z každé provedené revize dle plánu revizí vyhotovit do 15 pracovních dnů od jejího ukončení písemnou revizní zprávu (zprávu o revizi),

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, kterou předá pověřené osobě objednatel, a to 3x v listinné verzi a 1x ve verzi elektronické, přičemž revizní zpráva musí obsahovat minimálně následující údaje a informace:

- **označení druhu revize**
 - výchozí
 - pravidelná
 - mimořádná
- **vymezení rozsahu revize** (např.)
 - přesná adresa, v případě potřeby upřesnění umístění objektu
 - obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení
 - typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN
 - druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí
- **soupis použitých měřících přístrojů a související údaje**
 - použité měřicí přístroje včetně čísla protokolu, kterým byla ověřena jejich kalibrace
 - kalibrační protokol bude přílohou revizní zprávy
- **stručný popis provedených úkonů** (např.)
 - prohlídka elektrického zařízení
 - upřesnění revidovaných proudových okruhů zařízení
 - popis uložení kabelů
 - kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů
 - respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6-61, odd. 612 a ČSN EN 50110-1, čl. 5.3.2
 - záznam o provedených měřeních
- **soupis zjištěných závad** s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno a dále bude uvedeno
 - členění závad na přímo ohrožující osoby, na závady snižující bezpečnost zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy
 - zdůvodnění, proč nelze elektrické zařízení nebo jeho část uvést do provozu nebo dále provozovat, pokud závada brání jeho dalšímu užívání
- **datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy**
- **jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika**
- **závěr revize:** elektrické zařízení je/není z hlediska bezpečnosti schopno provozu
- **naměřené hodnoty**, pokud tyto nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy
- **seznam všech písemných dokladů/podkladů**, kterých se při sestavení zprávy o revizi využívá

(zejména: protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí; stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem; dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000–6–61, odd. 610, ČSN 33 2000-5-51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110-1, čl. 4.7); doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče); doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu); osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle § 4 zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; či doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku ve smyslu § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Elektronická verze každé jednotlivé revizní zprávy bude zasílána objednateli na e-mailovou adresu příslušných pověřených osob objednatele, dle místa provedení provedení revize.

h) Ke dni podpisu této smlouvy jsou pověřenými osobami poskytovatele:

(funkce, např. technik, a jméno): *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*

Změnu pověřených osob poskytovatele nebo jejich kontaktních údajů v průběhu platnosti této smlouvy je možno provést jednostranně pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

i) Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu včetně škody způsobené třetím osobám s výší pojistné částky min. 500.000 Kč. Na žádost objednatele je povinen poskytovatel tuto smlouvu objednateli předložit.

j) Poskytovatel je povinen přednostně upozornit objednatele a informovat jej, pokud zjistí, že některé z revidovaných zařízení je ve stavu ohrožujícím zdraví či život. Toto upozornění má poskytovatel povinnost provést bez odkladu, neprodleně po zjištění takové skutečnosti; bez ohledu na to, zda již je či ještě není k provedené revizi zpracována revizní zpráva.

2) Povinnosti objednatele:

a) Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli potřebnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy, zejména předávat poskytovateli veškeré podklady a dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy a umožňovat pracovníkům poskytovatele vstup do všech prostor, kterých se plnění dle této smlouvy týká.

b) Ke dni podpisu této smlouvy jsou pověřenými osobami objednatele:

➤ pro objekt Strakova akademie: *bude doplněno před podpisem smlouvy* tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro objekt Šance: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*

➤ pro objekt Lichtenštejnský palác: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro objekt Hrzánský palác: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro objekt Slavičkova vila: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro objekt Kramářova vila: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro objekt budovy na ul. Vladislavova: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

➤ pro provozní areál Chabry: *bude doplněno před podpisem smlouvy*, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;

c) Změnu pověřených osob objednatele nebo jejich kontaktních údajů v průběhu platnosti této smlouvy je možno provést jednostranně pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

Článek VI.

Předání a převzetí poskytnutého plnění a odpovědnost za vady

- 1) Poskytovatel odpovídá za to, že služby budou poskytnuty v souladu s touto smlouvou v odpovídající odborné kvalitě.
- 2) O řádném a úplném provedení revize dle článku II. této smlouvy a předání revizní zprávy bude vždy sepsán ve 2 vyhotoveních předávací protokol podepsaný pověřenými osobami objednatele a poskytovatele. Zjistí-li objednatel při přebírání plnění a revizních zpráv zjevné vady, je povinen o tom neprodleně sepsat zápis podepsaný pověřenou osobou objednatele se stanovením lhůty k odstranění vad. Do odstranění vad není objednatel povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu za plnění předmětu smlouvy. Návrh předávacího protokolu připravuje poskytovatel.
- 3) Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za bezplatné odstranění vad výstupů plnění v délce 12 měsíců ode dne řádného předání a převzetí plnění objednatelem.
- 4) V případě, že objednatel zjistí vady plnění je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od chvíle jejich zjištění. Poskytovatel je povinen zjištěné a nahlášené vady plnění odstranit do 10 pracovních dnů od sdělení objednatele o vadách, resp. ode dne doručení písemného oznámení o reklamaci poskytovateli. S ohledem na charakter zjištěných vad je objednatel oprávněn stanovit poskytovateli lhůtu pro odstranění vad delší.
- 5) Odmítne-li poskytovatel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 20 dnů od objednatelem stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat poskytovateli.
- 6) Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

Článek VII.

Využití poddodavatelů

- 1) Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí výše uvedených plnění zajistí poddodavateli uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy.
- 2) Seznam poddodavatelů podle odst. 1 tohoto článku je pro poskytovatele závazný, stejně jako požadavky na jednotlivé poddodavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky.
- 3) Poddodavatelé, kterými poskytovatel prokazoval část kvalifikace, uvedení v nabídce poskytovatele jako účastníka výběrového řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu, v jakém prokazovali splnění kvalifikace. V případě potřeby změny poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval v nabídce část chybějící kvalifikace, je změna možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně nový poddodavatel nesplňoval veškeré požadavky objednatele uvedené ve výzvě k podání nabídky v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval poskytovatel splnění kvalifikace.
- 4) V případě potřeby změny poddodavatele poskytovatel písemně požádá o souhlas objednatele s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy poskytovatel jednoznačně prokáže, že lhůtu dle předchozí věty nemohl dodržet z důvodu nespočívajícím na jeho straně; v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou poddodavatele musí být doklady prokazující splnění kvalifikace nahrazovaného poddodavatele, a to v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval poskytovatel splnění kvalifikace.
- 5) Změna poddodavatele bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této smlouvy či nikoliv.
- 6) Poskytovatel je povinen smluvně zajistit, že všichni poddodavatelé v poddodavatelském řetězci se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi objednatelem a poskytovatelem a smluvní závazky mezi poskytovatelem a poddodavatelem nebo poddodavateli navzájem

nebudou v rozporu s požadavky objednatele na poskytovatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 1) Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty v případě
 - a) neprovedení jednotlivé revize, tj. kontroly, měření a zkoušky zařízení, ve smyslu čl. II. této smlouvy ve stanoveném objektu objednatele v dohodnutém termínu ve výši 500 Kč, za každý i započatý den prodlení;
 - b) nedodržení podmínky dle čl. V. odst. 1 písm. c), ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - c) nevykonání vyžádané mimořádné revize dle čl. V. odst. 1 písm. d), ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - d) nezpracování revizní zprávy (zprávy o revizi) k jednotlivé revizi dle čl. V. odst. 1 písm. g) této smlouvy ve výši 500 Kč, za každý i započatý den prodlení;
 - e) neodstranění reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4 smlouvy ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 1 písm. i) této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, ve výši 5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně;
 - g) v případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. X této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 2) Poskytovatel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po celou dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši DPH vztahující se k porušení závazku poskytovatele řádně a včas zaplatit DPH (včetně příslušenství), s níž je spojeno ručení objednatele.
- 3) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury poskytovateli je poskytovatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty.
- 5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž částka zaplacených smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 6) Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem poskytovateli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.

Článek IX. Ukončení smlouvy

- 1) Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
 - ii. za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.

- b) dohodou smluvních stran;
 - c) výpovědí.
- 2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- a) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V. odst. 1 písm. h) ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem;
 - b) prodlení poskytovatele s provedením jednotlivé revize, ve smyslu čl. II. této smlouvy v jednotlivém objektu objednatele v dohodnutém termínu, delšího než 7 dnů;
 - c) opakovaného (více než 2x) prodlení s odstraněním vad v záruční době dle čl. VI. odst. 4 delšího než 3 dny;
 - d) uplatní-li řádně u poskytovatele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a poskytovatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
- 3) Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již poskytnutým výstupům plnění.
- 4) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti.
- 5) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.
- 6) Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty.
- 7) Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení výpovědi se sjednává, že se výpověď považuje za doručenou druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.

Článek X. Ochrana informací

- 1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy
- a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
 - b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
- 2) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.
- 3) Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují:
- a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
 - b) orgány smluvních stran a jejich členové,
 - c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé poskytovatele,

- d) ve vztahu k důvěrným informacím poskytovatele externí poskytovatelé objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této smlouvě.

- 4) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).
- 5) Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.
- 6) Budou-li informace poskytnuté objednatelem, poskytovatelem nebo třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.
- 7) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímací strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.
- 8) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 9) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je předávající strana povinna upozornit přijímací stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
- 10) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímací smluvní strany či právních předpisů,
 - b) měla přijímací strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímací strana dospěje nezávisle a to je schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany,

- d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
 - e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,
 - f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona o registru smluv.
- 11) Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná k ochraně důvěrných informací. Poskytovatel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci poskytovatele nesmí důvěrné skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům poskytovatele nebo členům orgánů poskytovatele, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení.
- 12) Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 13) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.
- 14) Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek XI. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

- 1) Objednatel si vyhrazuje právo po celou dobu trvání smlouvy:
- a) na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu plnění, pokud se jejich potřeba vyskytne z důvodu objektivně nepředvídaných okolností spočívajících v provádění pravidelných revizí v objektech objednatele uvedených v čl. I. této smlouvy, a to za srovnatelné ceny odpovídající cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke specifikům nového zařízení.
 - b) na zúžení sjednaného objemu a rozsahu služeb, pokud se jejich potřeba vyskytne z důvodu objektivně nepředvídaných okolností spočívajících v ukončení provádění revizí.
- 2) Uplatnění tohoto práva je objednatel oprávněn realizovat prostřednictvím návrhu na změnu smlouvy zaslanou poskytovateli. Změna závazku ze smlouvy je účinná uzavřením písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a uveřejněného v Registru smluv, pokud takové zveřejnění zákon o registru smluv předpokládá.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě a ve lhůtách v ní stanovených.
- 2) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

- 3) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 4) Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy.
- 5) Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- 6) Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
- 7) Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
- 8) Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které poskytovatel uvedl v textu této smlouvy, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících poskytovatele. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, poskytovatel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude poskytovatele písemně informovat o uveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Splnění těchto zákonných povinností není porušením důvěrnosti informací. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že poskytovatel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatel a poskytovatele.
- 11) Tato smlouva je v případě listinného vyhotovení smlouvy vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž smlouvy obdrží 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení poskytovatel.
- 12) Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Plán revizí
 - Příloha č. 3 – Přehledný souhrn vnějších vlivů pro jednotlivé pražské budovy a objekty Úřadu vlády ČR
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (v případě jejich využití)**

V Praze dne

V Praze dne

Za poskytovatele

Za objednatel

Položkový rozpočet

objekt a standardní rozsah revize	lhůty pravidelných revizí (v letech)	datum poslední revize	termín příští revize	počet revizí do roku 2022	cena za 1 celek revize (v Kč bez DPH)
Strakova akademie 1.PP	5	12.12.2014	2019	1	
Strakova akademie 1.-2.NP	5	24.10.2014	2019	1	
Strakova akademie 3.-4.NP	5	15.7.2014	2019	1	
Strakova akademie provozní budova	5	16.10.2015	2020	1	
Strakova akademie - technická šachta, kuchyně, studna, umývárna aut	1	5.12.2017	2019,2020, 2021,2022	4	
Strakova akademie provozní budova - hromosvod	4	22.12.2016	2020	1	
Šance	5	4.12.2017	2023	1	
Šance - hromosvod	4	4.12.2017	2021	1	
Lichtenštejský palác	3	11.12.2017	2020,2022	2	
Lichtenštejský palác - hromosvod	4	7.12.2017	2021	1	
Lichtenštejský palác - reg.stanice plynu	2	4.12.2017	2019,2021	2	
Lichtenštejský palác - hromosvod regulační stanice plynu	2	4.12.2017	2019,2021	2	
Lichtenštejský palác - ang. Dvorky, mytí, místn. odpadů, čerpací stanice	1	5.12.2017	2019,2020, 2021,2022	4	
Hrzánský palác	2	7.12.2017	2019,2021	2	
Hrzánský palác - hromosvod	4	7.12.2017	2021	1	
Hrzánský palác - pod nádvořím	1	7.12.2017	2019	1	
Slavičkova vila	3	6.12.2017	2020,2022	2	
Slavičkova vila - hromosvod	4	17.5.2016	2020	1	
Kramářova vila	5	12.12.2017	2022	1	
Kramářova vila hromosvod	4	25.5.2016	2020	1	
Vladislavova	5	26.3.2015	2020	1	
Vladislavova hromosvod	4	17.7.2018	2022	1	
Chabry ubytovna, hala, garáže	3	19.1.2019	2022	1	
Chabry ubytovna hromosvod	4	23.6.2015	2019,2021	2	
Chabry truhlárna	2	18.12.2017	2019,2021	2	
Chabry truhlárna hromosvod	2	18.12.2017	2021	1	

Plán revizí

Plán revizí elektroinstalace a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády			
Objekt a rozsah revize	Lhůty pravidelných revizí (rok)	Datum poslední revize	Datum příští revize
Strakova akademie 1PP	5	12.12.2014	12.2019
Strakova akademie 1-2NP	5	24.10.2014	10.2019
Strakova akademie 3-4NP	5	15.7.2014	10.2019
Strakova akademie provozní budova	5	16.10.2015	10.2020
Strakovka akademie - technická šachta, kuchyně, studna, umývárka aut	1	5.12.2018	12.2019
Strakova akademie provozní budova - hromosvod	4	22.12.2016	12.2019
Šance	5	4.12.2017	12.2023
Šance - hromosvod	4	4.12.2017	12.2021
Lichtenštejnský palác	3	11.12.2017	12.2020
Lichtenštejnský palác - hromosvod	4	7.12.2017	12.2019
Lichtenštejnský palác - reg.stanice plynu	2	4.12.2017	12.2019
Lichtenštejnský palác - hromosvod regulační stanice plynu	2	4.12.2017	12.2019
Lichtenštejnský palác - ang. dvorky, mytí, místn. odpadů, čerpací stanice	1	5.12.2018	12.2019
Hrzánský palác	2	7.12.2017	12.2019
Hrzánský palác - hromosvod	4	7.12.2017	12.2021
Hrzánský palác - pod nádvořím	1	7.12.2018	12.2019
Slavíčkova vila	3	6.12.2017	12.2020
Slavíčkova vila - hromosvod	4	17.5.2016	05.2022
Kramářova vila	5	12.12.2017	12.2022
Kramářka hromosvod	4	25.5.2016	05.2020
Vladislavova	5	26.3.2015	03.2020
Vladislavova hromosvod	4	17.7.2018	07.2022
Chabry ubytovna, hala, garáže	3	19.1.2019	01.2021
Chabry ubytovna hromosvod	4	23.6.2015	10.2019
Chabry truhlárna	2	18.12.2017	12.2019
Chabry truhlárna hromosvod	2	18.12.2017	12.2019

Přehledný souhrn vnějších vlivů pro jednotlivé pražské budovy a objekty Úřadu vlády ČR

1) Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1

Strakova akademie			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	objekt zahradníků	AA4, AB4, AD2, AD3, AE3	nebezpečné
3	hlavní budova, provozní budova - kabelové kanály	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
4	půdní prostory	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
5	hlavní budova - archiv, sklad reprografie, sklad tiskárny, archiv, knihovna, archiv, archiv, provozní budova - sklad pneumatik	BE2N1	normální
6	WC tělesně postižené	BA3	normální
7	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
8	venkovní prostor s klimatizací a VZT	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BC3	nebezpečné
9	venkovní prostor před mobilními vysílači	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, AM 25-2, AM 25-3, BA5	zvlášť nebezpečné
10	hlavní budova - bufet mytí, Omytí černé, kuch, varna, kuchyň+mytí, myčka na chodbě,	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
11	hlavní budova - 023 bufet, 025 jídelna,	BC3	nebezpečné
12	hlavní budova - 056 chlad. box, 057 chl. box,	AA4, AB4, AD2	nebezpečné
13	hlavní budova - 065a uzáv vody	AD2	nebezpečné
14	hlavní budova - VZT, VZT, kotelna, prostor pod atriem (tiskovým sálem), strojovna VZT půda, provozní budova - strojovna sprinklerů, strojovna VZT	AD2, AD3, AD7, BA4, BC3, BC4	nebezpečné
15	hlavní budova - 037 vodárna	AD2, AD3, BC3	nebezpečné
16	výtah, výtah gastro, výtah, výtah, výtah půda 2x, výtah (hydraulické výtahy)	AH2, AG2, BA4, BE2N3	nebezpečné
17	studna	AB6, AD4, AD8, AE3, AF2, BA4, BC3	zvlášť nebezpečné
18	hlavní budova - 064 zámeč. dílna, provozní budova - dílna, dílna se soustruhy	AE3, AG2, AH2, BC3	nebezpečné
19	provozní budova - umývárna aut	AB6, AD5, AE3, AF2, AG2	zvlášť nebezpečné
20	provozní budova - garáž	AD2, AE3, AF3 AG2	nebezpečné
21	hlavní budova - polygrafie, tiskárna,	AG2, AH2, BE2N1, BC3	nebezpečné
22	hlavní budova - skart papíru	AE3, AG2, AH2, BC3	nebezpečné
23	hlavní budova - velín kot, hlavní rozvodna NN, rozvaděč PO za kotelnou, rozvodna tisk. sálu	BA4	nebezpečné
24	tel. rozvaděč, rozvody PC, tel. ustř., serverovna, serverovna, serverovna, zvukaři tisk sál, UPS chodba 1.PP	AM 1-3, BA4	nebezpečné
25	rozvodna VN, stanoviště olejových transformátorů	AG2, AH2, BC3, BA5, BE2N3	nebezpečné
26	DA	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

2) objekt Šance, U Bruských kasáren, Praha 1

U Bruských kasáren			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	sklady v bývalé trafostanici (správa budovy, IT)		normální
2	garáže - sklady (zahradník)	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
4	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné

3) Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1

Lichtenštejnský palác			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	podz. VZT kanály	AA4, AB4, AD2, AE3, AR2	nebezpečné
3	anglické dvorky	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
4	půdní prostory	AE3, BA4, BC3, BD2, CA2	nebezpečné
5	1NP hnědý sál, 2NP zlatý sál, nouzové schodiště most, zahrada	BD3	normální
6	reg. stanice, plynoměr HUP	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BA4, BE3N2	zvlášť nebezpečné
7	WC tělesně postižené	BA3	normální
8	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
9	klim.jednotky	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3	nebezpečné
10	odpad,kuch. myčka, mytí černé, kuch., mytí voz., mytí stříbra,	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
11	přípr. zel., přípr.zel., přípr.stud., přípr. maso, kuch. most,kuch. zahrada,kuch. zahr., kuch. most.,	BC3	nebezpečné
12	zel. špin., zel. čist., hot.výr., chlad nap.,	AA4, AB4, AD2, BC4	nebezpečné
13	VZT, boilers, VZT+ vod.hosp., kotelna,VZT,	AD2, AD3, AD8, BA4, BC3	nebezpečné
14	2xčerpací stanice	AD2, AD4, AF2, AG2, AH2, AD8, BC3, BA4	zvlášť nebezpečné
15	výtah 2, výtah 1 s kov.podl., výtah 3+4, výtah	AH2, AG2, BA4	nebezpečné
16	hlavní rozvodna	BA4, BC3	nebezpečné
17	UPS, serverovna,TU	AM 1-3, BA4	nebezpečné
18	diesel	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

4) Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 6

řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	prostor pod mramorovým nádvořím	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
3	půdní prostory	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
4	úniková cesta, hudební salonek, gobelínový sál, přijímací salonek, jídelna,	BD3	normální
5	horní nádvoří s kašnou, mramorové nádvoří, terasa	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
6	průjezd, průjezd,	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2	nebezpečné
7	světlík u chodby do kuchyně	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BA4, BC3	nebezpečné
8	kuchyň (suterén), přípravna (suterén), kuchyň (1. patro)	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
9	klad v suterénu	AA4, AB4, AD2	nebezpečné
11	hlavní rozvodna, rozvodna požárního odvětrání a nouzového osvětlení	BA4	nebezpečné
12	TU ,server, UPS,	AM 1-3, BA4	nebezpečné
13	rozvodna VN, kabelový prostor, stanoviště transf.	AG2, AH2, BC3, BA5	nebezpečné
14	strojovna DA	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

5) Slavíčková vila, Slavíčková 8/628, Praha 6

Slavíčková vila			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáž - sklad	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
3	půdní prostor	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
4	venkovní prostor - zahrada	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
5	kotelna	AD2, AD3, BA4	nebezpečné

6) Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6

Kramářova vila			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáže	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
3	sklepy v budově B, C	AB4, AD2, AE3	nebezpečné
4	půdní prostor budovy A, C	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
5	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
6	východ ze zahrady	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2	nebezpečné
7	kuchyně, mytí nádobí v suterénu budovy A	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
8	kuchyňka – přípravná v nižším přízemí budovy A	BC3	nebezpečné
9	kotelna v budově A	AD2, AD3, AD7, BA4	nebezpečné
10	rozvodna a strojovna dieselagregátu v budově B	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

7) objekt budovy na ul. Vladislavova, Vladislavova 4, Praha 1

Vladislavova			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	WC tělesně postižené	BA3	normální
3	shodiště 1.NP-7.NP	BD3, CB2	normální
4	archiv, knihovna, sklad brožur, knihovna	BE2N1	normální
5	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BC3	nebezpečné
6	vodoměr	AD2	nebezpečné
7	výměník	AD2, AD3, BA4	nebezpečné
8	strojovna výtahu (hydraulického) + šachta	AH2, AG2, BA4, BE2N3	nebezpečné
9	strojovna lanového výtahu	AH2, AG2, BA4	nebezpečné
10	rozvodna	BA4	nebezpečné
11	telefonní ústředna, serverovna	AM 1-3, BA4	nebezpečné

8) objekt Chabry, K Větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní Chabry

Chabry			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáže (sklady), skladovací hala,	AA4, AB4, AD2, AE3, BE2N1	nebezpečné
3	sklad za truhlárnou (směrem dál od provozní budovy)	AE3, BE2N2	nebezpečné
4	sklad - lakovna	AD2, AE3	nebezpečné
5	sklad barev	AE3, BE2N3	nebezpečné
6	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
7	kotelna	AD2, AD3, AD7, BA4, BC3	nebezpečné
8	sklad (bývalá uhelna)	AD2	nebezpečné
8	truhlárna - dílna	AE3, AG2, AH2, BC3, BE2N2	nebezpečné
9	sklad dřeva	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BE2N1	nebezpečné

Seznam poddodavatelů

(dodavatel nevyplňuje tuto přílohu; v případě využití poddodavatele/poddodavatelů vyplní samostatnou přílohu E1 – Seznam poddodavatelů)

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo
Poddodavatel č. 1			
Poddodavatel č. 2			
Poddodavatel č. 3			

Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny je samostatnou přílohou této výzvy ve formátu Microsoft Excel.
Dodavatel nevyplňuje níže uvedenou tabulku, ale vyplní pouze žlutě označená pole tabulku
v souboru "Příloha D1_Kalkulace nabídkové ceny_editovatelná verze".

Název veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 1 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády
Dodavatel (název / jméno)	

Kalkulace nabídkové ceny							
objekt a standardní rozsah revize	lhůty pravidelných revizí (v letech)	datum poslední revize	termín příští revize	počet revizí do roku 2022	nabídková cena za 1 celek revize (v Kč bez DPH)	výše DPH v %	nabídková cena za 1 celek revize (v Kč vč. DPH *)
Strakova akademie 1.PP	5	12.12.2014	2019	1			0,00
Strakova akademie 1.-2.NP	5	24.10.2014	2019	1			0,00
Strakova akademie 3.-4.NP	5	15.7.2014	2019	1			0,00
Strakova akademie provozní budova	5	16.10.2015	2020	1			0,00
Strakova akademie - technická šachta, kuchyně, studna, umývárna aut	1	5.12.2017	2019,2020, 2021,2022	4			0,00
Strakova akademie provozní budova - hromosvod	4	22.12.2016	2020	1			0,00
Šance	5	4.12.2017	2023	1			0,00
Šance - hromosvod	4	4.12.2017	2021	1			0,00
Lichtenštejnský palác	3	11.12.2017	2020,2022	2			0,00
Lichtenštejnský palác - hromosvod	4	7.12.2017	2021	1			0,00
Lichtenštejnský palác - reg.stanice plynu	2	4.12.2017	2019,2021	2			0,00
Lichtenštejnský palác - hromosvod regulační stanice plynu	2	4.12.2017	2019,2021	2			0,00

Lichtenštejnský palác - ang. Dvorky, mytí, místn. odpadů, čerpací stanice	1	5.12.2017	2019,2020, 2021,2022	4			0,00
Hzránský palác	2	7.12.2017	2019,2021	2			0,00
Hzránský palác - hromosvod	4	7.12.2017	2021	1			0,00
Hzránský palác - pod nádvořím	1	7.12.2017	2019	1			0,00
Slavičkova vila	3	6.12.2017	2020,2022	2			0,00
Slavičkova vila - hromosvod	4	17.5.2016	2020	1			0,00
Kramářova vila	5	12.12.2017	2022	1			0,00
Kramářova vila hromosvod	4	25.5.2016	2020	1			0,00
Vladislavova	5	26.3.2015	2020	1			0,00
Vladislavova hromosvod	4	17.7.2018	2022	1			0,00
Chabry ubytovna, hala, garáže	3	19.1.2019	2022	1			0,00
Chabry ubytovna hromosvod	4	23.6.2015	2019,2021	2			0,00
Chabry truhlárna	2	18.12.2017	2019,2021	2			0,00
Chabry truhlárna hromosvod	2	18.12.2017	2021	1			0,00
Nabídková cena celkem							0,00

*) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel, je dodavatel povinen uvést cenu dle čl. 6.1. zadávací dokumentace.

Seznam poddodavatelů

k veřejné zakázce s názvem Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR

Část 1: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo
Poddodavatel č. 1			
Poddodavatel č. 2			
Poddodavatel č. 3			

Tuto tabulku v případě potřeby zadavatel vyplní, a to na základě údajů předložených dodavatelem v nabídce (pouze za předpokladu, že dodavatel využije služeb poddodavatele).

Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dodavatel potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace

(dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele)

Níže uvedený dodavatel

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 1 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v pražských objektech Úřadu vlády
Dodavatel:	
IČO:	
Sídlo:	

jako poddodavatel účastníka výběrového řízení (dodavatele podávajícího společnou nabídku),
ucházejícího se o veřejnou zakázku
(dále jen „poddodavatel“)

**„Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí
pevného rozvodu a hromosvodů
v objektech Úřadu vlády ČR“**

čestně prohlašuje

I. Základní způsobilost

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky.

II. Profesní způsobilost

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje předpoklady dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky požadované zadavatelem ve výběrovém řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována prostřednictvím poddodavatele.

Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů referenční zakázky (k čl. 4.3.1.1. výzvy k podání nabídky)

Poř. č.	Název referenční zakázky	Popis (obsah) poskytnuté referenční zakázky (z popisu musí vyplývat splnění podmínek stanovených v čl. 4.3.1.1. výzvy k podání nabídky včetně uvedení označení objektu, ve kterém byly služby prováděny)	Finanční objem v Kč včetně DPH	Období poskytování referenční zakázky (MM/RRRR-MM/RRRR; ne později než 3 roky před zahájením výběrového řízení)	Subjekt, kterému byla referenční zakázka poskytována (objednatel, kontaktní osoba včetně jejich kontaktních údajů)
1.					

Příloha F1 výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
(pro poddodavatele)

2.					
3.					
4.					
5.					

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována subdodavatelem).

Prohlašuji, že se budu podílet na plnění předmětu veřejné zakázky jako poddodavatel v rozsahu, v jakém prokazují za dodavatele část kvalifikace.

Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, v jakém byly poddodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.

Toto prohlášení činím na základě své vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Souhlasím o ověření příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuji, že jsem oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Přílohy pro část 2

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 2 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí
Identifikační údaje dodavatele právnické osoby	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo:	
Právní forma:	
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
E-mail:	
Tel. číslo:	
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu:	
Identifikační údaje dodavatele fyzické osoby	
Obchodní firma nebo jméno nebo jméno a příjmení:	
Sídlo:	
Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:	
Daňové identifikační číslo – je-li přiděleno:	
E-mail:	
Tel. číslo:	

Dodavatel prohlašuje, že v případě, že jeho nabídka podaná ve shora uvedeném výběrovém řízení bude vybrána jako nejvýhodnější, uzavře se zadavatelem smlouvu v souladu se vzorem, který tvoří přílohu C výzvy k podání nabídky, a nabídkou dodavatele.

Dodavatel tímto dává zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, v jakém byly dodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 2 veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí
Obchodní firma nebo název dodavatele – právnické osoby:	
Jméno, příjmení a případně i obchodní firma dodavatele fyzické osoby:	

I. Základní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky.

II. Profesní způsobilost

Dodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel prohlašuje, že splňuje **kritéria technické kvalifikace** obdobně dle § 79 odst. 2 písm. b) dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky, k čemuž dále uvádí:

Seznam významných služeb (dle čl. 4.3.1.2. výzvy k podání nabídky)

Poř. č.	Název referenční zakázky	Popis (obsah) poskytnuté referenční zakázky (z popisu musí vyplývat splnění podmínek stanovených ve čl. 4.3.1.2. výzvy k podání nabídky včetně uvedení označení objektu, ve kterém byly služby prováděny)	Finanční objem v Kč včetně DPH	Období poskytování referenční zakázky (MM/RRRR-MM/RRRR; ne později než 3 roky před zahájením výběrového řízení)	Subjekt, kterému byla referenční zakázka poskytována (objednatel, kontaktní osoba včetně jejích kontaktních údajů)
1.					
2.					
3.					

V případě potřeby doplňte další řádky.

Dodavatel souhlasí s ověřením příslušných referencí za strany zadavatele a potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Příloha B2 výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení
o splnění kvalifikačních předpokladů

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Dodavatel není povinen v nabídce předkládat návrh smlouvy, dokládá však dokumenty uvedené v čl. 3.2. výzvy k podání nabídky.

**Smlouva o provádění revizí elektrické instalace,
elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu,
a hromosvodů v objektu Úřadu vlády ČR v Sezimově Ústí**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika - Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního,
na základě vnitřního předpisu
se sídlem: nábreží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, tel. č.: bude doplněno před
podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „objednatel“)

a

bude doplněno před podpisem smlouvy.

kterou zastupuje: bude doplněno před podpisem smlouvy
se sídlem: bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy, č. účtu: bude doplněno
před podpisem smlouvy
kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy, tel. č.: bude doplněno
před podpisem smlouvy, e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „poskytovatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nabídkou poskytovatele (dále jen „nabídka“) a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky sp. zn. 10788/2019-UVCR s názvem „Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR“, konkrétně její části 2: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí, tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

Objednatel je příslušný hospodařit s majetkem státu, konkrétně s objektem **Benešova vila**, stojící na pozemku parc. č. 181, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na LV 1378, pro obec Sezimovo Ústí, katastrální území Sezimovo Ústí, nacházející se na adrese E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli řádně a včas plnění veřejné zakázky spočívající ve výchozích, pravidelných a případných mimořádných revizích elektrické instalace, elektrických zařízení a hromosvodů (dále také jen „zařízení“), ve lhůtách a dle pravidel stanovených dle ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí, ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem a ČSN 34 1390 – Předpisy pro ochranu před bleskem, a to v objektech objednatele uvedených v čl. I. této smlouvy dle požadavků a v termínech stanovených objednatelem v souladu s ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí a ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem (dále také jen „plnění“), a závazek objednatele řádně provedené plnění předmětu této smlouvy přebírat a platit poskytovateli sjednanou cenu dle přílohy č. 1 této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2) Výchozí, pravidelné a mimořádné revize jednotlivých elektrických instalací, elektrických zařízení a hromosvodů, uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (Přehledný souhrn vlivů) jsou prováděny v rozsahu stanoveném ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí, ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem.
 - a) Výchozí revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném zařízení před jeho uvedením do provozu.
 - b) Pravidelnou revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize provozovaných elektrických instalací, elektrických zařízení a hromosvodů, prováděná pravidelně ve lhůtách stanovených dle příslušných ČSN (dle Plánu revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu, a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR – dále jen „plán revizí“).
 - c) Mimořádnou revizí se pro účely této smlouvy rozumí revize vyžádaná objednatelem mimo režim a termíny výchozích a pravidelných revizí.Součástí každé jednotlivé revize (tj. výchozí, pravidelné i mimořádné) je vypracování revizní zprávy se všemi náležitostmi v souladu s ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 2000-6 – Elektrické instalace nízkého napětí.
- 3) Poskytovatel je povinen provádět i činnosti, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale poskytovatel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy v souladu s platnými právními a ostatními souvisejícími předpisy.

Článek III.

Místo, doba a způsob plnění

- 1) Místem poskytování služeb jsou objekty objednatele uvedené v článku I. této smlouvy.
- 2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 3) Plnění bude poskytovatelem poskytováno ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- 4) Výchozí a pravidelné revize elektrické instalace, elektrických zařízení a hromosvodů se poskytovatel zavazuje provádět pravidelně dle příslušných technických norem uvedených v čl. II. této smlouvy, a to vždy v rozsahu a v souladu s plánem revizí na daný kalendářní rok.
- 5) Mimořádné revize se poskytovatel zavazuje provádět na základě objednatelem písemně zaslání požadavku dle čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy. Pro tyto případy poskytovatel stanovuje jako kontaktní e-mailovou adresu: **bude doplněno před podpisem smlouvy**.
- 6) Poskytovatel je povinen zajišťovat revize v souladu s platnými a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy a v případě změny příslušných předpisů změnit četnost, případně rozsah provádění jednotlivých revizí.
- 7) Konkrétní termíny provádění revizí v jednotlivých objektech objednatele v souladu s předchozími odstavci oznámí poskytovatel po každé realizované revizi na e-mailovou adresu

pověřené osoby objednatele: **bude doplněno před podpisem smlouvy**. Konkrétní termín revizí musí být odsouhlasen pověřenou osobou objednatele prostřednictvím e-mailu zaslaného poskytovateli na e-mailovou adresu **bude doplněno před podpisem smlouvy**.

Článek IV. Cena a platební podmínky

- 1) Cena plnění dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet.
- 2) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné s výjimkou uvedenou v odstavci 3 tohoto článku a zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu smlouvy. DPH bude účtována ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
- 3) V případě, že míra inflace přesáhne 1,5 %, je možné navýšení ceny plnění v jednotkových cenách o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, a to na základě dodatku ke smlouvě. Zvýšení jednotkových cen je účinné prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dodatek uveřejněn v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Poskytovatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu plnění měsíčně zpětně, vždy na základě skutečně provedeného počtu revizí, a to na základě faktury poskytovatele, příkazem k úhradě. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu vždy do 10. dne v měsíci za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Přílohou faktury musí být vždy výkaz provedených revizí, podepsaný pověřenou osobou poskytovatele, a dále kopie předávacích protokolů k předaným revizním zprávám podepsané pověřenou osobou objednatele a poskytovatele. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 5) V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
- 6) Poskytovatel je oprávněn fakturu včetně všech jejích příloh vystavit v elektronické formě dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Poskytovatel je dále oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017. Elektronickou fakturu je možné zaslat datovou schránkou (identifikace: trfaa33) nebo elektronickou poštou na adresu: posta@vlada.cz.
- 7) Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet poskytovatele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
- 8) Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 9) V případě, že úhrada ceny služeb má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené v této smlouvě nebo na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH a nebo stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci

daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

Článek V. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti poskytovatele:

- a) Poskytovatel je povinen provádět veškeré služby dle smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této smlouvy a doporučeními výrobce uvedenými v dokumentaci k jednotlivým zařízením v jednotlivých objektech objednatele.
- b) Poskytovatel bude provádět revize fyzicky v objektech stanovených objednatelem v předem dohodnutých termínech (v souladu s příslušnými normami ČSN dle čl. II. této smlouvy), dle typu revidovaného zařízení a plánu revizí. Revize zahrnuje fyzickou kontrolu, měření a zkoušku u každého ze zařízení.
- c) Za účelem zjištění provozuschopnosti a skutečného stavu zařízení je poskytovatel povinen dostavit se fyzicky do místa plnění dle určení objednatele.
- d) Poskytovatel je povinen na základě výzvy objednatele vykonat mimořádnou vyžádanou revizi, která bude sloužit k posouzení stavu zařízení, které je nefunkční, vykazuje známky poškození nebo jiné poruchy, a to v období mimo pravidelnou revizi. Objednatel vyzve poskytovatele k posouzení stavu zařízení písemně na e-mailové adrese dle čl. III. odst. 5 této smlouvy. Tuto vyžádanou revizi je poskytovatel povinen vykonat do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy poskytovateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- e) Revize budou provádět pracovníci poskytovatele s příslušnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li to k výkonu požadovaných revizí nezbytné.
- f) Poskytovatel je povinen sledovat a zajišťovat kontinuitu platnosti jednotlivých revizí v souladu s platnými právními a účinnými právními a ostatními souvisejícími předpisy.
- g) Poskytovatel je povinen z každé provedené revize dle plánu revizí vyhotovit do 15 pracovních dnů od jejího ukončení písemnou revizní zprávu (zprávu o revizi), v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, kterou předá pověřené osobě objednatele, a to 3x v listinné verzi a 1x ve verzi elektronické, přičemž revizní zpráva musí obsahovat minimálně následující údaje a informace:
 - **označení druhu revize**
 - výchozí
 - pravidelná
 - mimořádná
 - **vymezení rozsahu revize** (např.)
 - přesná adresa, v případě potřeby upřesnění umístění objektu
 - obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení
 - typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN
 - druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí
 - **soupis použitých měřících přístrojů a související údaje**
 - použité měřicí přístroje včetně čísla protokolu, kterým byla ověřena jejich kalibrace
 - kalibrační protokol bude přílohou revizní zprávy
 - **stručný popis provedených úkonů** (např.)
 - prohlídka elektrického zařízení
 - upřesnění revidovaných proudových okruhů zařízení
 - popis uložení kabelů
 - kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů

- respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6-61, odd. 612 a ČSN EN 50110-1, čl. 5.3.2
- záznam o provedených měřeních
- **soupis zjištěných závad** s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno a dále bude uvedeno
 - členění závad na přímo ohrožující osoby, na závady snižující bezpečnost zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy
 - zdůvodnění, proč nelze elektrické zařízení nebo jeho část uvést do provozu nebo dále provozovat, pokud závada brání jeho dalšímu užívání
- **datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy**
- **jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika**
- **závěr revize:** elektrické zařízení je/není z hlediska bezpečnosti schopno provozu
- **naměřené hodnoty,** pokud tyto nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy
- **seznam všech písemných dokladů/podkladů,** kterých se při sestavení zprávy o revizi využívá

(zejména: protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí; stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem; dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000–6–61, odd. 610, ČSN 33 2000-5-51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110-1, čl. 4.7); doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče); doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu); osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle § 4 zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; či doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku ve smyslu § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Elektronická verze každé jednotlivé revizní zprávy bude zasílána objednateli na e-mailovou adresu příslušných pověřených osob objednatele, dle místa provedení provedení revize.

- h) Ke dni podpisu této smlouvy jsou pověřenými osobami poskytovatele:

funkce, např. technik, a jméno – **bude doplněno před podpisem smlouvy**, tel. č.: **bude doplněno před podpisem smlouvy**

Změnu pověřených osob poskytovatele nebo jejich kontaktních údajů v průběhu platnosti této smlouvy je možno provést jednostranně pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

- i) Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu včetně škody způsobené třetím osobám s výší pojistné částky min. 500.000 Kč. Na žádost objednatele je povinen poskytovatel tuto smlouvu objednateli předložit.
- j) Poskytovatel je povinen přednostně upozornit objednatele a informovat jej, pokud zjistí, že některé z revidovaných zařízení je ve stavu ohrožujícím zdraví či život. Toto upozornění má poskytovatel povinnost provést bez odkladu, neprodleně po zjištění takové skutečnosti; bez ohledu na to, zda již je či ještě není k provedené revizi zpracována revizní zpráva.

2) Povinnosti objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje zajistit poskytovateli potřebnou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy, zejména předávat poskytovateli veškeré podklady a dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy a umožňovat pracovníkům poskytovatele vstup do všech prostor, kterých se plnění dle této smlouvy týká.
- b) Ke dni podpisu této smlouvy jsou pověřenými osobami objednatele:
bude doplněno před podpisem smlouvy tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*;
bude doplněno před podpisem smlouvy, tel. č.: *bude doplněno před podpisem smlouvy*
- c) Změnu pověřených osob objednatele nebo jejich kontaktních údajů v průběhu platnosti této smlouvy je možno provést jednostranně pouze na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

Článek VI.

Předání a převzetí poskytnutého plnění a odpovědnost za vady

- 1) Poskytovatel odpovídá za to, že služby budou poskytnuty v souladu s touto smlouvou v odpovídající odborné kvalitě.
- 2) O řádném a úplném provedení revize dle článku II. této smlouvy a předání revizní zprávy bude vždy sepsán ve 2 vyhotoveních předávací protokol podepsaný pověřenými osobami objednatele a poskytovatele. Zjistí-li objednatel při přebírání plnění a revizních zpráv zjevné vady, je povinen o tom neprodleně sepsat zápis podepsaný pověřenou osobou objednatele se stanovením lhůty k odstranění vad. Do odstranění vad není objednatel povinen podepsat předávací protokol a zaplatit cenu za plnění předmětu smlouvy. Návrh předávacího protokolu připravuje poskytovatel.
- 3) Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za bezplatné odstranění vad výstupů plnění v délce 12 měsíců ode dne řádného předání a převzetí plnění objednatelem.
- 4) V případě, že objednatel zjistí vady plnění je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od chvíle jejich zjištění. Poskytovatel je povinen zjištěné a nahlášené vady plnění odstranit do 10 pracovních dnů od sdělení objednatele o vadách, resp. ode dne doručení písemného oznámení o reklamaci poskytovateli. S ohledem na charakter zjištěných vad je objednatel oprávněn stanovit poskytovateli lhůtu pro odstranění vad delší.
- 5) Odmítne-li poskytovatel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 20 dnů od objednatelem stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat poskytovateli.
- 6) Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

Článek VII.

Využití poddodavatelů

- 1) Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí výše uvedených plnění zajistí poddodavateli uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy.
- 2) Seznam poddodavatelů podle odst. 1 tohoto článku je pro poskytovatele závazný, stejně jako požadavky na jednotlivé poddodavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky.
- 3) Poddodavatelé, kterými poskytovatel prokazoval část kvalifikace, uvedení v nabídce poskytovatele jako účastníka výběrového řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu, v jakém prokazovali splnění kvalifikace. V případě potřeby změny poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval v nabídce část chybějící kvalifikace, je změna možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně nový poddodavatel nesplňoval veškeré požadavky objednatele uvedené ve výzvě k podání nabídky v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval poskytovatel

splnění kvalifikace.

- 4) V případě potřeby změny poddodavatele poskytovatel písemně požádá o souhlas objednatele s touto změnou alespoň 14 dní před touto změnou. Výjimkou je situace, kdy poskytovatel jednoznačně prokáže, že lhůtu dle předchozí věty nemohl dodržet z důvodu nespočívajícím na jeho straně; v takovém případě je povinen požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas se změnou poddodavatele musí být doklady prokazující splnění kvalifikace nahrazovaného poddodavatele, a to v rozsahu, v jakém prostřednictvím něho prokazoval poskytovatel splnění kvalifikace.
- 5) Změna poddodavatele bez souhlasu objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této smlouvy či nikoliv.
- 6) Poskytovatel je povinen smluvně zajistit, že všichni poddodavatelé v poddodavatelském řetězci se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi objednatelem a poskytovatelem a smluvní závazky mezi poskytovatelem a poddodavatelem nebo poddodavateli navzájem nebudou v rozporu s požadavky objednatele na poskytovatele.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 1) Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty v případě
 - a) neprovedení jednotlivé revize, tj. kontroly, měření a zkoušky zařízení, ve smyslu čl. II. této smlouvy ve stanoveném objektu objednatele v dohodnutém termínu ve výši 500 Kč, za každý i započatý den prodlení;
 - b) nedodržení podmínky dle čl. V. odst. 1 písm. c), ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - c) nevykonání vyžádané mimořádné revize dle čl. V. odst. 1 písm. d), ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ;
 - d) nezpracování revizní zprávy (zprávy o revizi) k jednotlivé revizi dle čl. V. odst. 1 písm. g) této smlouvy ve výši 500 Kč, za každý i započatý den prodlení;
 - e) neodstranění reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4 smlouvy ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - f) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 1 písm. i) této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, ve výši 5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně;
 - g) v případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. X této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury poskytovateli je poskytovatel oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 3) Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty.
- 4) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž částka zaplacených smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
- 5) Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem poskytovateli. Pro případ pochybností o doručení oznámení o uložení smluvní pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.

Článek IX. Ukončení smlouvy

- 1) Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
 - ii. za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
 - iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.
 - b) dohodou smluvních stran;
 - c) výpovědí.
- 2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V. odst. 1 písm. h) ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem;
 - b) prodlení poskytovatele s provedením jednotlivé revize, ve smyslu čl. II. této smlouvy v jednotlivém objektu objednatele v dohodnutém termínu, delšího než 7 dnů;
 - c) opakovaného (více než 2x) prodlení s odstraněním vad v záruční době dle čl. VI. odst. 4 delšího než 3 dny;
 - d) uplatní-li řádně u poskytovatele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a poskytovatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
- 3) Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již poskytnutým výstupům plnění.
- 4) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti.
- 5) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.
- 6) Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty.
- 7) Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ pochybností o doručení výpovědi se sjednává, že se výpověď považuje za doručenou druhé straně třetím dnem od podání zásilky k poštovní přepravě.

Článek X. Ochrana informací

- 1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy
 - c) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
 - d) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.

- 2) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace (bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření této smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.
- 3) Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují:
- a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
 - b) orgány smluvních stran a jejich členové,
 - c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé poskytovatele,
 - d) ve vztahu k důvěrným informacím poskytovatele externí poskytovatelé objednatele, a to i potenciální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle této smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této smlouvě.

- 4) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).
- 5) Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy.
- 6) Budou-li informace poskytnuté objednatelem, poskytovatelem nebo třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které obecné nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.
- 7) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímací strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této smlouvy, se smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.
- 8) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímací stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 9) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je předávající strana povinna upozornit přijímací stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce

nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

- 10) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
 - b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany,
 - d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
 - e) mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,
 - f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona o registru smluv.
- 11) Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření nezbytná k ochraně důvěrných informací. Poskytovatel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachování mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci poskytovatele nesmí důvěrné skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům poskytovatele nebo členům orgánů poskytovatele, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení.
- 12) Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 13) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.
- 14) Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek XI.

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

- 1) Objednatel si vyhrazuje právo po celou dobu trvání smlouvy:
- a) na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu plnění, pokud se jejich potřeba vyskytne z důvodu objektivně nepředvídaných okolností spočívajících v provádění pravidelných revizí v objektech objednatele uvedených v čl. I. této smlouvy, a to za srovnatelné ceny odpovídající cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke specifikům nového zařízení.
 - b) na zúžení sjednaného objemu a rozsahu služeb, pokud se jejich potřeba vyskytne z důvodu objektivně nepředvídaných okolností spočívajících v ukončení provádění revizí.
- 2) Uplatnění tohoto práva je objednatel oprávněn realizovat prostřednictvím návrhu na změnu smlouvy zaslanou poskytovateli. Změna závazku ze smlouvy je účinná uzavřením písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a uveřejněného v Registru smluv, pokud takové zveřejnění zákon o registru smluv předpokládá.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě a ve lhůtách v ní stanovených.
- 2) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 3) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 4) Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy.
- 5) Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.
- 6) Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
- 7) Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
- 8) Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění této smlouvy, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které poskytovatel uvedl v textu této smlouvy, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících poskytovatele. Je-li podle obecného nařízení k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, poskytovatel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude poskytovatele písemně informovat o uveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Splnění těchto zákonných povinností není porušením důvěrnosti informací. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, že smlouva byla v Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že poskytovatel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatel informovat.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 10) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatel a poskytovatele.

11) Tato smlouva je v případě listinného vyhotovení smlouvy vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží 3 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení poskytovatel.

12) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Plán revizí

Příloha č. 3 – Přehledný souhrn vnějších vlivů pro budovy a objekty v Sezimově Ústí

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (v případě jejich využití)

V Praze dne

V Praze dne

Za poskytovatele

Za objednatele

Položkový rozpočet

objekt a standardní rozsah revize	lhůty pravidelných revizí (v letech)	datum poslední revize	termín příští revize	počet revizí do roku 2022	cena za 1 celek revize (v Kč bez DPH)
Sezimovo Ústí Benešova vila A instalace	3	12.6.2018	2021	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila A hromosvod	4	26.3.2017	2021	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila B instalace	3	27.3.2017	2020	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila B hromosvod	4	26.3.2017	2021	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila C instalace bazén, strojovna + sauna	1	12.6.2018	2019,2020, 2021,2022	4	
Sezimovo Ústí Benešova vila C hromosvod	4	26.3.2017	2021	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila D instalace	5	27.3.2017	2022	5	
Sezimovo Ústí Benešova vila D hromosvod	4	26.3.2017	2021	1	
Sezimovo Ústí Benešova vila E instalace	5	26.3.2017	2022	1	

Plán revizí

Plán revizí elektroinstalace a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí			
Objekt a rozsah revize	Lhůty pravidelných revizí (rok)	Datum poslední revize	Datum příští revize
Sezimovo Ústí Benešova vila A instalace	3	12.6.2018	06.2021
Sezimovo Ústí Benešova vila A hromosvod	4	26.3.2017	03.2021
Sezimovo Ústí Benešova vila B instalace	3	27.3.2017	03.2020
Sezimovo Ústí Benešova vila B hromosvod	4	26.3.2017	03.2021
Sezimovo Ústí Benešova vila C instalace bazén, strojovna + sauna	1	12.6.2018	10.2019
Sezimovo Ústí Benešova vila C hromosvod	4	26.3.2017	03.2021
Sezimovo Ústí Benešova vila D instalace	5	26.3.2017	03.2022
Sezimovo Ústí Benešova vila D hromosvod	4	26.3.2017	03.2021
Sezimovo Ústí Benešova vila E instalace	5	26.3.2017	03.2022

Přehledný souhrn vnějších vlivů pro budovy a objekty v Sezimově Ústí

Benešova vila, E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

Benešova vila, Sezimovo Ústí			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska nebezpečí úrazu
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		X
2	Strážní domek, garáže, sklady budov D,E,F	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
3	Půdní prostor budov A, B, C, D, E, F	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
4	Venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2,	nebezpečné
5	Krytý prostor verand budov A, B, C, altány	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2,	nebezpečné
6	Příprava v budově A	BC3	nebezpečné
7	Kotelna v budově b, výměník v budově A	AD2, AD3, BA4	nebezpečné
8	Prostor s darlingem v budově A, prostor se zásobníkem v budově B	AD2	nebezpečné
9	Prostor strojovny bazén v budově C	AD2, AD4, AF3, BA4, BC3	zvlášť nebezpečné
10	Dílna v budově D	AE2, AG2, AH2, BC3	nebezpečné
11	Vnitřní prostor studní v budově A, B	AB6, AD4, AD8, AF2, AH2, BA4, BD2, BC4	zvlášť nebezpečné

Seznam poddodavatelů

(dodavatel nevyplňuje tuto přílohu; v případě využití poddodavatele/poddodavatelů vyplní samostatnou přílohu E2 – Seznam poddodavatelů)

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo
Poddodavatel č. 1			
Poddodavatel č. 2			
Poddodavatel č. 3			

Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny je samostatnou přílohou této výzvy ve formátu Microsoft Excel. Dodavatel nevyplňuje níže uvedenou tabulku, ale vyplní pouze žlutě označená pole tabulku v souboru "Příloha D2_Kalkulace nabídkové ceny_editovatelná verze".

Název veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 2 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí
Dodavatel (název / jméno)	

Kalkulace nabídkové ceny							
objekt a standardní rozsah revize	lhůty pravidelných revizí (v letech)	datum poslední revize	termín příští revize	počet revizí do roku 2022	nabídková cena za 1 celek revize (v Kč bez DPH)	výše DPH v %	nabídková cena za 1 celek revize (v Kč vč. DPH) *)
Sezimovo Ústí Benešova vila A instalace	3	12.6.2018	2021	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila A hromosvod	4	26.3.2017	2021	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila B instalace	3	27.3.2017	2020	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila B hromosvod	4	26.3.2017	2021	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila C instalace bazén, strojovna + sauna	1	12.6.2018	2019,2020, 2021,2022	4			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila C hromosvod	4	26.3.2017	2021	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila D instalace	5	27.3.2017	2022	5			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila D hromosvod	4	26.3.2017	2021	1			0,00
Sezimovo Ústí Benešova vila E instalace	5	26.3.2017	2022	1			0,00
Nabídková cena celkem							0,00

*) V případě, že dodavatel není povinen v České republice přiznat DPH a tuto povinnost musí splnit zadavatel, je dodavatel povinen uvést cenu dle čl. 6.1. zadávací dokumentace.

Seznam poddodavatelů

k veřejné zakázce s názvem Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR

Část 2: Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO	Sídlo
Poddodavatel č. 1			
Poddodavatel č. 2			
Poddodavatel č. 3			

Tuto tabulku v případě potřeby zadavatel vyplní, a to na základě údajů předložených dodavatelem v nabídce (pouze za předpokladu, že dodavatel využije služeb poddodavatele).

Tento seznam předkládá dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dodavatel potvrzuje, že je oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Čestné prohlášení poddodavatele o splnění kvalifikace

(dodavatel předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele)

Níže uvedený dodavatel

Název veřejné zakázky:	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektech Úřadu vlády ČR
Část 2 veřejné zakázky	Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí pevného rozvodu a hromosvodů v objektu Úřadu vlády v Sezimově Ústí
Dodavatel:	
IČO:	
Sídlo:	

jako poddodavatel účastníka výběrového řízení (dodavatele podávajícího společnou nabídku),
ucházejícího se o veřejnou zakázku (dále jen „poddodavatel“)

**„Provádění revizí elektrické instalace, elektrických zařízení, která jsou součástí
pevného rozvodu a hromosvodů
v objektech Úřadu vlády ČR“**

čestně prohlašuje

I. Základní způsobilost

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti obdobně dle § 74 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a dle čl. 4.1. výzvy k podání nabídky.

II. Profesní způsobilost

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje podmínky profesní způsobilosti obdobně dle § 77 odst. 1
ZZVZ a dle čl. 4.2. výzvy k podání nabídky.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Poddodavatel prohlašuje, že splňuje předpoklady dle čl. 4.3. výzvy k podání nabídky požadované
zadavatelem ve výběrovém řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována
prostřednictvím poddodavatele.

Poddodavatel dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů referenční
zakázky (k čl. 4.3.1.2. výzvy k podání nabídky)

Poř. č.	Název referenční zakázky	Popis (obsah) poskytnuté referenční zakázky (z popisu musí vyplývat splnění podmínek stanovených v čl. 4.3.1.2. výzvy k podání nabídky včetně uvedení označení objektu, ve kterém byly služby prováděny)	Finanční objem v Kč včetně DPH	Období poskytování referenční zakázky (MM/RRRR-MM/RRRR; ne později než 3 roky před zahájením výběrového řízení)	Subjekt, kterému byla referenční zakázka poskytována (objednatel, kontaktní osoba včetně jejich kontaktních údajů)
1.					
2.					

Příloha F2 výzvy k podání nabídky – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
(pro poddodavatele)

3.					
----	--	--	--	--	--

V případě potřeby doplňte další řádky. Poddodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována subdodavatelem).

Prohlašuji, že se budu podílet na plnění předmětu veřejné zakázky jako poddodavatel v rozsahu, v jakém prokazuji za dodavatele část kvalifikace.

Tímto dávám zadavateli výslovný souhlas se zpracováním a uchováváním, popř. uveřejněním (pokud takové uveřejnění zvláštní právní předpisy vyžadují) osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu, v jakém byly poddodavatelem poskytnuty tyto údaje zadavateli v rámci výběrového řízení a v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností ze strany zadavatele vztahujících se k realizaci veřejné zakázky a k plnění předmětu veřejné zakázky a k plnění smluvních povinností ze strany dodavatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, ale odvolání souhlasu nemá vliv na plnění zákonných povinností zadavatele a povinností zadavatele vyplývajících z Nařízení, především na plnění archivační a uveřejňovací povinnosti. Zpracování osobních údajů je možné, při zachování účelu, pro který jsou zpracovány, pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, toto neplatí, pokud se osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem archivace ve veřejném zájmu a za předpokladu provedení příslušných opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.

Toto prohlášení činím na základě své vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Souhlasím o ověření příslušných referencí ze strany zadavatele a potvrzuji, že jsem oprávněn uvedené informace zadavateli poskytnout.

V(e) dne

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele	
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Podpis:	

Přehledný souhrn vnějších vlivů pro jednotlivé budovy a objekty

1) Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1

Strakova akademie			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	objekt zahradníků	AA4, AB4, AD2, AD3, AE3	nebezpečné
3	hlavní budova, provozní budova - kabelové kanály	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
4	půdní prostory	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
5	hlavní budova - archiv, sklad reprografie, sklad tiskárny, archiv, knihovna, archiv, archiv, provozní budova - sklad pneumatik	BE2N1	normální
6	WC tělesně postižené	BA3	normální
7	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
8	venkovní prostor s klimatizací a VZT	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BC3	nebezpečné
9	venkovní prostor před mobilními vysílači	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, AM 25-2, AM 25-3, BA5	zvlášť nebezpečné
10	hlavní budova - bufet mytí, Omytí černé, kuch, varna, kuchyň+mytí, myčka na chodbě,	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
11	hlavní budova - 023 bufet, 025 jídelna,	BC3	nebezpečné
12	hlavní budova - 056 chlad. box, 057 chld box,	AA4, AB4, AD2	nebezpečné
13	hlavní budova - 065a uzáv vody	AD2	nebezpečné
14	hlavní budova - VZT, VZT, kotelna, prostor pod atriem (tiskovým sálem), strojovna VZT půda, provozní budova - strojovna sprinklerů, strojovna VZT	AD2, AD3, AD7, BA4, BC3, BC4	nebezpečné
15	hlavní budova - 037 vodárna	AD2, AD3, BC3	nebezpečné
16	výtah, výtah gastro, výtah, výtah, výtah půda 2x, výtah (hydraulické výtahy)	AH2, AG2, BA4, BE2N3	nebezpečné
17	studna	AB6, AD4, AD8, AE3, AF2, BA4, BC3	zvlášť nebezpečné
18	hlavní budova - 064 zámeč dílna, provozní budova - dílna, dílna se soustruhy	AE3, AG2, AH2, BC3	nebezpečné
19	provozní budova - umývárna aut	AB6, AD5, AE3, AF2, AG2	zvlášť nebezpečné
20	provozní budova - garáž	AD2, AE3, AF3 AG2	nebezpečné
21	hlavní budova - polygrafie, tiskarna,	AG2, AH2, BE2N1, BC3	nebezpečné
22	hlavní budova - skart papíru	AE3, AG2, AH2, BC3	nebezpečné
23	hlavní budova - velín kot, hlavní rozvodna NN, rozvaděč PO za kotelnou, rozvodna tisk. sálu	BA4	nebezpečné
24	tel. rozvaděč, rozvody PC, tel. ustř., serverovna, serverovna, serverovna, zvukaři tisk sál, UPS chodba 1.PP	AM 1-3, BA4	nebezpečné
25	rozvodna VN, stanoviště olejových transformátorů	AG2, AH2, BC3, BA5, BE2N3	nebezpečné
26	DA	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

Příloha G výzvy k podání nabídky – Přehledný souhrn vnějších vlivů
(společná příloha pro část 1 a část 2 veřejné zakázky)

2) objekt Šance, U Bruských kasáren, Praha 1

U Bruských kasáren			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	sklady v bývalé trafostanici (správa budovy, IT)		normální
2	garáže - sklady (zahradník)	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
4	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné

3) Lichtenštejský palác, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1

Lichtenštejský palác			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	podz. VZT kanály	AA4, AB4, AD2, AE3, AR2	nebezpečné
3	anglické dvorky	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
4	půdní prostory	AE3, BA4, BC3, BD2, CA2	nebezpečné
5	1NP hnědý sál, 2NP zlatý sál, nouzové schodiště most, zahrada	BD3	normální
6	reg. stanice, plynoměr HUP	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BA4, BE3N2	zvlášť nebezpečné
7	WC tělesně postižené	BA3	normální
8	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
9	klim.jednotky	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3	nebezpečné
10	odpad,kuch. myčka, mytí černé, kuch., mytí voz., mytí stříbra,	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
11	přípr. zel., přípr.zel., přípr.stud., přípr. maso, kuch. most,kuch. zahrada,kuch. zahr., kuch. most.,	BC3	nebezpečné
12	zel. špin., zel. čist., hot.výr., chlad nap.,	AA4, AB4, AD2, BC4	nebezpečné
13	VZT, boilers, VZT+ vod.hosp., kotelna,VZT,	AD2, AD3, AD8, BA4, BC3	nebezpečné
14	2xčerpací stanice	AD2, AD4, AF2, AG2, AH2, AD8, BC3, BA4	zvlášť nebezpečné
15	výtah 2, výtah 1 s kov.podl., výtah 3+4, výtah	AH2, AG2, BA4	nebezpečné
16	hlavní rozvodna	BA4, BC3	nebezpečné
17	UPS, serverovna,TU	AM 1-3, BA4	nebezpečné
18	diesel	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

Příloha G výzvy k podání nabídky – Přehledný souhrn vnějších vlivů
(společná příloha pro část 1 a část 2 veřejné zakázky)

4) Hrzánský palác, Loretánská 9, Praha 6

řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	prostor pod mramorovým nádvořím	AB4, AD2, AE3, AF2, BA4, BC3, BD2	zvlášť nebezpečné
3	půdní prostory	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
4	úniková cesta, hudební salonek, gobelínový sál, přijímací salonek, jídelna,	BD3	normální
5	horní nádvoří s kašnou, mramorové nádvoří, terasa	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
6	průjezd, průjezd,	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2	nebezpečné
7	světlík u chodby do kuchyně	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BA4, BC3	nebezpečné
8	kuchyň (suterén), přípravná (suterén), kuchyň (1. patro)	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
9	klad v suterénu	AA4, AB4, AD2	nebezpečné
11	hlavní rozvodna, rozvodna požárního odvětrání a nouzového osvětlení	BA4	nebezpečné
12	TU ,server, UPS,	AM 1-3, BA4	nebezpečné
13	rozvodna VN, kabelový prostor, stanoviště transf.	AG2, AH2, BC3, BA5	nebezpečné
14	strojovna DA	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

5) Slavičkova vila, Slavičkova 8/628, Praha 6

Slavičkova vila			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáž - sklad	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
3	půdní prostor	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
4	venkovní prostor - zahrada	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
5	kotelna	AD2, AD3, BA4	nebezpečné

Příloha G výzvy k podání nabídky – Přehledný souhrn vnějších vlivů
(společná příloha pro část 1 a část 2 veřejné zakázky)

6) Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 6

Kramářova vila			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáže	AA4, AB4, AD2, AE3	nebezpečné
3	sklepy v budově B, C	AB4, AD2, AE3	nebezpečné
4	půdní prostor budovy A, C	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	nebezpečné
5	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
6	východ ze zahrady	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2	nebezpečné
7	kuchyně, mytí nádobí v suterénu budovy A	AA6, AD2, AD3, AG2, AH2, BC3, BE4	zvlášť nebezpečné
8	kuchyňka – přípravná v nižším přízemí budovy A	BC3	nebezpečné
9	kotelna v budově A	AD2, AD3, AD7, BA4	nebezpečné
10	rozvodna a strojovna dieselagregátu v budově B	AH2, AG2, AR2, BA4, BC3, BE2N3	nebezpečné

7) objekt budovy na ul. Vladislavova, Vladislavova 4, Praha 1

Vladislavova			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	WC tělesně postižené	BA3	normální
3	shodiště 1.NP-7.NP	BD3, CB2	normální
4	archiv, knihovna, sklad brožur, knihovna	BE2N1	normální
5	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, BC3	nebezpečné
6	vodoměr	AD2	nebezpečné
7	výměník	AD2, AD3, BA4	nebezpečné
8	strojovna výtahu (hydraulického) + šachta	AH2, AG2, BA4, BE2N3	nebezpečné
9	strojovna lanového výtahu	AH2, AG2, BA4	nebezpečné
10	rozvodna	BA4	nebezpečné
11	telefonní ústředna, serverovna	AM 1-3, BA4	nebezpečné

Příloha G výzvy k podání nabídky – Přehledný souhrn vnějších vlivů
(společná příloha pro část 1 a část 2 veřejné zakázky)

8) objekt Chabry, K Větrolamu 1702, Praha 8 – Dolní Chabry

Chabry			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska úrazu el. pr.
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		normální
2	garáže (sklady), skladovací hala,	AA4, AB4, AD2, AE3, BE2N1	nebezpečné
3	sklad za truhlárnou (směrem dál od provozní budovy)	AE3, BE2N2	nebezpečné
4	sklad - lakovna	AD2, AE3	nebezpečné
5	sklad barev	AE3, BE2N3	nebezpečné
6	venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2	nebezpečné
7	kotelna	AD2, AD3, AD7, BA4, BC3	nebezpečné
8	sklad (bývalá uhelna)	AD2	nebezpečné
8	truhlárna - dílna	AE3, AG2, AH2, BC3, BE2N2	nebezpečné
9	sklad dřeva	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2, BE2N1	nebezpečné

9) Benešova vila, E. Beneše 201, Sezimovo Ústí

Benešova vila, Sezimovo Ústí			
řádek	prostor	vnější vlivy, které nejsou normální	prostor z hlediska nebezpečí úrazu
1	vnitřní prostory vyjma níže uvedených		X
2	Strážní domek, garáže, sklady budov D,E,F	AA4, AB4, AD2, AE3	prostory nebezpečné
3	Půdní prostor budov A, B, C, D, E, F	AA4, AB4, AD2, AE3, CA2	prostory nebezpečné
4	Venkovní prostor	AA7, AB7, AD3, AE3, AF2,	prostory nebezpečné
5	Krytý prostor verand budov A, B, C, altány	AA7, AB7, AD2, AE3, AF2,	prostory nebezpečné
6	Přípravná v budově A	BC3	prostory nebezpečné
7	Kotelna v budově b, výměník v budově A	AD2, AD3, BA4	prostory nebezpečné
8	Prostor s darlingem v budově A, prostor se zásobníkem v budově B	AD2	prostory nebezpečné
9	Prostor strojovny bazén v budově C	AD2, AD4, AF3, BA4, BC3	prostory zvlášť nebezpečné
10	Dílna v budově D	AE2, AG2, AH2, BC3	prostory nebezpečné
11	Vnitřní prostor studní v budově A, B	AB6, AD4, AD8, AF2, AH2, BA4, BD2, BC4	prostory zvlášť nebezpečné