

LEGENDA ZNAČENÍ:

potrubí tlakové PVC–U PN10

potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Uzavíratelná klapka	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

1. Litinové čerpadlo trysky, připojení DN40/DN32, výkon 0,75kW, Q=7,2m³/h při 16,5 mvs, 400V
4. Zachycovač nečistot z polyesterového sklolaminátu s vizorem, objem 60l, připojení 2xD225, max. tlak 1,5kg/cm²
19. PP jednoplášťová jednovstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 5,0x2,0x2,0m, vstupní komínek 800x800mm, čerpací jímka, vč. žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu
20. PP jednoplášťová jednovstupová retenční nádrž, rozměry 2,0x2,0x2,0mm, objem 8m³, vstupní komínek 600x600mm, vč. žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu
22. Nerezová napěněná tryska typu Gejzír, Ø ústí 45mm, připojení G¾"
24. Nerezová nádrž vodního prvku celkové rozměry 1320x10805mm, vnitřní poloměr 7250mm, výška 350–380mm, spádované dno do dvou žlábků šířky 100mm s vývodem vypouštění G3", 3x přepadová armatura délky 1500mm s gravitačním odtokem DN100, 9x přívod trysky G¾", 3x nerezová kabelová průchodka 3–vývovodová, nerezová nosná konstrukce z profilů L50, vč. kotvení s výškovou rektifikací

ATELIÉR KREJČIŘÍKOVI

AKCE:	Projektová dokumentace úprav zahrady Strakovy akademie		
VÝKRES:	Liniové schéma - trysky		
OBJEDNATEL:	Česká republika - Úřad vlády České republiky		
GEN. PROJEKTANT:	Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. P. Bezruče 182, Valtice 691 42	**AUTOR:**	Úřad vlády České republiky Nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivo Pospíšil autorizovaný inženýr č. autorizace: 1002260	**ZPRACOVAL:**	Lentus Agilis, spol. s.r.o. Ing. Libor Loveček Ing. Petr Jeřábek
DATUM:	09/2019		
ČÁST:	SO 05 - VODNÍ PRVKY	**MĚŘÍTKO:**	-
STUPEŇ:	DZS+PP	**ČÍSLO VÝKRESU:**	09