



Spis. Zn.  
S UMCP1/466536/2019/VÝS-Ku-3/681/1

Za správnost vyhotovení: / tel:  
Ing. Václav Kubalík / 221 097 343

Datum  
17.12.2019

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### **Závazná část:**

Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako správní orgán příslušný podle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vodní zákon“), po posouzení žádosti, kterou dne 17.10.2019 podal

**Úřad vlády České republiky, IČ 00006599, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha – Malá Strana**, kterého zastupuje Ing. Kamila Krejčířková, IČ 05291895 Vinohrady 1039, 69142 Valtice (Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., P. Bezruč 182, 69142 Valtice)

(dále jen „žadatel“), ve věci v žádosti nazvané:

**„Úpravy zahrady Strakovy akademie“ SO 05 Vodní prvky**

Praha 1, Malá Strana, 11800, nábřeží Edvarda Beneše

(dále jen „záměr“), na pozemku parc. č. 681/1 v katastrálním území Malá Strana, vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 a §136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**

### **Uvedená stavba je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona p ř í p u s t n á**

### **Odůvodnění:**

Vodoprávní úřad posoudil žádost, kterou dne 17.10.2019 podal Úřad vlády České republiky, IČ 00006599, nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha – Malá Strana, kterého zastupuje Ing. Kamila Krejčířková, IČ 05291895 Vinohrady 1039, 69142 Valtice (Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., P. Bezruč 182, 69142 Valtice) a dospěl k závěru, že předložený záměr „Úpravy zahrady Strakovi akademie“ **je v souladu** s vodním zákonem. Záměr se nenachází v záplavovém území.

### **Předložený záměr obsahuje:**

Projektová dokumentace řeší úpravy zahrady Strakovy **akademie**, v rámci kterých jsou navrženy trvalkové záhony a vodní prvky tvořené dvěma sestavami fontán a okruhem s mlžnými tryskami. Fontány jsou navrženy jako uzavřený okruh s pískovou filtrací. Jako zdroj vody bude využíván areálový rozvod ze stávající studny s novou akumulací nádrží /cca 8 m<sup>3</sup>). Voda ve fontáně bude recyklována. Jako záložní zdroj v případě nedostatku vody a pro okruh mlžení (předpokládaná potřeba vody cca 43 m<sup>3</sup>/rok) je navrženo dopouštění vody z veřejného vodovodu prostřednictvím stávající areálové přípojky. Odpadní vody z praní pískového filtru je navrženo odvádět do stávající areálové kanalizace a do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

K nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vlastní stávající studny vydal Úřad městské části Praha 1, Odbor výstavby povolení pod č.j. Výst.058744/2007-B-3/128 dne 5.10.2007. Spotřeba vody pro fontánu 1 m<sup>3</sup>/den ze studny je možno zahrnout do 20 m<sup>3</sup>, které je povoleno odebírat ze stávající studny.

Technologické zařízení vodního prvku bude umístěno v nově vybudované PP dvoustupňové jednoplášťové strojovně s integrovanou PP akumulací nádrží o velikosti 2,0x2,0x2,0 m. Pod nátokem do nádrže bude umístěn koš s nerezovým sítím pro zachycování nečistot.

1/2

**K žádosti bylo doloženo:**

- Plná moc pro Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.
- Projektová dokumentace pro DUR a DSP a vodoprávní řízení nazvaná „Úpravy zahrady Strakovy akademie“ SO 05 Vodní prvky, kterou zpracoval Ing. Ivo Pospíšil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002260
- Souhlasné stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. zn. 4675/19/2/02 ze dne 29.10.2019

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, [ustanovení § 24 až. 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

**Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

otisk úředního razítka

Ing. Václav Vaněk v. r.  
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ P1

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Úřad vlády České republiky, IDDS: trfaa33

sídlo: nábřeží Edvarda Beneše č.p. 128/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

v zastoupení:

Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., IDDS: tiaze33

Sídlo: P. Bezruč 182, 69142 Valtice

spisy