



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

**Ing. Kamila Krejčířiková
Vinohrady 1039
631 42 Valtice**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 4675/19/2/02

V Praze dne: 29.10.2019

Vyřizuje: Ing. Jandák/362

**Úprava zahrady Strakovy akademie
ul. Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana
Stavebník: Česká republika – Úřad vlády České republiky
Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení**

Předložená projektová dokumentace řeší úpravy zahrady Strakovy akademie, v rámci kterých jsou navrženy trvalkové záhony a vodní prvky tvořené dvěma sestavami fontán a okruhem s mlžnými tryskami. Fontány jsou navrženy jako uzavřený okruh s pískovou filtrací, jako zdroj vody bude využíván areálový rozvod ze stávající studny s novou retenční nádrží (cca 8 m³). Jako záložní zdroj v případě nedostatku vody a pro okruh mlžení (předpokl. potřeba vody cca 43 m³/rok) je navrženo dopouštění vody z veřejného vodovodu prostřednictvím stávající areálové přípojky. Odpadní vody z praní pískového filtru je navrženo odvádět do stávající areálové kanalizace a do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu. Předmětná stavba je v povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy **souhlasí** s následujícími podmínkami:

- S navýšením odběru pitné vody ve výše uvedeném množství pro potřeby nových vodních prvků souhlasíme. Současně souhlasíme s odváděním odpadních vod, které budou úměrně odpovídat povolenému odběru pitné vody.
- Za optimální návrh tlakových poměrů v systému vnitřního vodovodu zodpovídá projektant. Podávání informací o kótě tlakové čáry ve vodovodní síti pro veřejnou potřebu za předpokladu bezporuchového provozu patří na základě rozdělení pravomocí mezi PVS a PVK, a.s. do kompetence provozovatele PVK, a.s.
- Vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým charakterem splňovat platné limity Kanalizačního řádu hl.m. Prahy.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

Projektovou dokumentaci vracíme zpět.

S pozdravem



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

ředitel divize rozvoje

Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

tel.: 251 170 225

-201-

Příloha: PD

Ing. Julie Nováková

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.