



Č.j.: 38812/2019-UVCR-23

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 podlimitní veřejné zakázky

„Obnova zahrady Strakovy akademie – stavební práce“

Zadavatel obdržel dne 06.08.2020 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které tímto dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.

Dotaz č. 1

Při podrobném prověření prvků knihy svítidel se domníváme, že některá svítidla jsou svými technickými parametry a rozměry popsána tak, že odpovídají pouze jedinému výrobcí. Je tedy záměrem zadavatele takto přesně specifikovat tyto svítidla, tak aby byla sjednocena s prvky již na objektu zadavatele použitými? Pokud tomu tak není, považujeme takto nastavené parametry za diskriminační. Měla by být alespoň připuštěna tolerance, například u rozměrů svítidla, popřípadě jiných parametrů, které neovlivní záměr zpracovatele PD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Kniha svítidel byla zpracována na základě přesných výpočtů, které byly podkladem pro vizualizace osvětlení fasád i prostoru zahrady. Vizualizace byly projednávány s pracovníky památkové péče, kteří výslednou podobu vizualizací několikrát připomínkovali a schvalovali.

Současně výpočty zahrnovaly požadavky zadavatele na bezpečnostní úroveň osvětlení, slavnostní osvětlení atd.

Na základě vypočítaných parametrů byly stanoveny tolerance pro výběr svítidel, které uvádí kniha svítidel, která je obsahem přílohy Příloha I (Dokumentace pro zadání stavby-SO 04_Osvětlení) zadávací dokumentace. Tolerance v rámci jednotlivých hodnot byly voleny tak, aby si dodavatelé v rámci přípravy nabídky mohli provést průzkum trhu a najít v rámci zadání konkrétní výrobky, které budou splňovat požadavky a cíle stanovené výpočty a vizualizacemi schválenými v rámci projektové přípravy a projednání s orgány památkové péče, a požadavky zadavatele.

Jediná položka, která se týká rozměru svítidla, je náporová plocha větru, která je stanovena jako maximální z důvodu statických výpočtů pro základy stožárů.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního