

Tabulka parametrů č.1

Zařízení č.	Účel	Umístění m.č.	Typ	Přívod					Odvod					Počet ks
				V	p _{ext}	N el	I	napětí	V	p _{ext}	N el	I	napětí	
				m ³ /h	Pa	kW	A	V	m ³ /h	Pa	kW	A	V	
01	Větrání kuchyně	0103	AHU01.01	2750	350	1,3	1,8	400	2950	500	1,0	1,4	400	1
			el. ohřívač v jednotce			5	22	400						
		A. dvorek	CU01			2,2	jistění 25A	230						1
02	Větrání jídelny a bufetu	0106	AHU02.01	1800	350	0,7	2,9	400	1800	500	0,7	2,2	400	1
			el. ohřívač v jednotce			3	10	400						
		A. dvorek	CU02			1,7	jistění 20A	230						1
03	Odvětrání skladu potravin	0104	EF03.01						150	270	0,1	0,3	230	1
04	Odvětrání skladů bufetu	0108	EF04.01						300	320	0,1	0,4	230	1
05	Chlazení jídelny a bufetu	A. dvorek	CU05			5,8	6,9 , jistění 20A	400						1
06	Chlazení jídelny a bufetu	0122	EF06.01						300	300	0,1	0,4	230	1