

Č.j.:23649/2020-UVCR-44

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10
nadlimitní veřejné zakázky**

**„Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR
v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“**

na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Zadavatel obdržel dne 30.11.2020 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které tímto dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Dotaz č. 1:

Dobrý den, touto cestou Vás žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“.

Dotazy k části č. 1:

Do podrobné specifikace pro část 1 – Summit bylo nově přidáno: Foyer pro delegáty: zásuvky silnoprůdu (50 ks), pódium na family photo (1 ks), audio a video výstupy (150 ks); Dle našeho názoru by mělo být jasné specifikováno, odkud se bude audio a video signál pro delegáty přivádět.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje zajistit do místnosti Foyer pro delegáty 150 ks audio a video výstupů. Audio výstupy budou zajištěny pomocí rozdělovacích zesilovačů se 150 ks zásuvek/zdířek (XLR konektor) a video výstupy budou zajištěny pomocí video distributorů se 150 ks zásuvek/zdířek - konektor SDI. Audio a video výstupy budou sloužit pro případnou potřebu napojení novinářů a pro zprostředkování obrazu a zvuku, jelikož ve foyer pro delegáty bude možnost natáčet krátké rozhovory s delegáty. Umístění audio/video výstupů ponechává zadavatel na dodavateli dle možností ve foyer.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodlužuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

PhDr. Štěpán Černý,
ředitel Odboru koordinace evropských politik Sekce pro evropské záležitosti