

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 Veřejná zakázka malého rozsahu

„Projektová dokumentace modernizace tiskového sálu (atrium)“

Zadavatel obdržel dne 25.02.2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou tímto obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), poskytuje.

Dodavatel písemně požádal přes profil zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace dne 25.02.2021, tedy již mimo lhůtu stanovenou zadavatelem v článku 9.1 zadávací dokumentace („Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů od jejího obdržení odeslána tazateli - nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek“). Zadavatel postupuje i v tomto výběrovém řízení analogicky dle příslušných ustanovení ZZVZ (§ 98 ZZVZ). Pro počítání lhůt zpětně se uplatní pravidla dle obecné civilní judikatury a to rozhodnutí NS ze dne 21.04.2004, sp. zn. 21 Odo 783/2003, tj. poslední den lhůty pro podání nabídek se do lhůty pro uveřejnění informací nepočítá. Lhůta pro otevírání nabídek je stanovena na den 01.03.2021 v 10,00 hod.

Nicméně i přes tento defekt žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje toto vysvětlení.

Dotaz:

Vážení, tímto si dovoluujeme poslat upřesňující dotazy v rámci této veřejné zakázky:

1) Bude požadavek na projektování inteligentní elektroinstalace (např. KNX)? Nebo bude standardní elektroinstalace?

Předem Vám velmi děkuji za odpověď.

S pozdravem

Odpověď zadavatele na dotaz:

Objednatel klade požadavek na vysoký estetický a funkční standard. To, zda bude jeho obsahem v některém z návrhů i inteligentní elektroinstalace ponecháme na návrhu projektanta, jakožto odborníka v této oblasti.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního