

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

(B1) BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BUDE OCHRÁNĚNA

(B2) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 500 mm

(B2a) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 250 mm

(B2b) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ ZDI Z MĚDĚNÉHO PLECHU, RŠ= cca 700 mm

(B3) BUDE PROVEDENO ROZBRÁNÍ ZDIVA ATIKY, Z DŮVODU JEJÍHO POŠKOZENÍ AŽ NA HORNÍ HRANU STROPNÍCH TRÁMŮ

(B3a) ODBORNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÝCH PRVKŮ UKONČUJÍCÍ ATIKOVOU ZEĎ, VÝŠKA KAMENŮ JE 150 mm A ŠÍŘKA 400 mm
A JEJICH KAMENICKÁ REPASE

(B4) DEMONTÁŽ ČÁSTI KRYTINY STŘÍCHY Z KERAMICKÝCH PREJZŮ V MÍSTĚ DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA cca 1 m2
JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

(B5) NA ZDIVU OBJEKTU V PROSTORU TERASY BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTKY ZE 100%

(B6) BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, JEDNOTKA BUDE OCHRÁNĚNA
A ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

(B24b) ODKRYTÍ SPÍNACÍHO TÁHLA (CPS 32) VEDENÉHO NAD PODLAHOU PŮDY, PROVEDENÍ RÝHY DO ZDIVA VÝŠKY A HLOUBKY cca 100 mm, DÉLKA
RÝHY cca 3 m, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRŮMĚRU 100 mm DÉLKY 2x400 mm A 1x600 mm, PŘED PROVEDENÍM RÝHY BUDE
OVĚŘENA POLOHA VŠECH ROZVODŮ VE ZDI, PO PROVEDENÍ ODKRYTÍ TÁHLA A JEHO UVOLNĚNÍ BUDE PROVEDENA JEHO DEMONTÁŽ

(B25) BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ FASÁD cca 30% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY
A VYPLNĚNY TMELEM

(B25a) BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ FASÁDY ZE 100% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TMELEM,
BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ KOTVENÍ SPÍNACÍCH TÁHEL NA NÁROŽÍ OBJEKTU B (7 KUSŮ)

(B26a) V MÍSTĚ PROSTUPU PRO KANALIZACI BUDOU ODSTRANĚNY VRSTVY STROPU (PODKLADY TL. 28 mm, MALTOVÉ LOŽE TL. 30 mm A NÁSYP
TL. 60 mm) V PLOŠE cca 1 m2 AŽ NA ZÁKLOP, VČETNĚ PROVEDENÍ PROSTUPU ZÁKLOPEM PRŮMĚRU 140 mm, PROSTUP NESMÍ BÝT VEDEN
STROPNÍM TRÁMEM, POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ STROPNÍCH TRÁMŮ

(BP2) BOURANÉ VRSTVY STROPU NAD 1NP (TERASA)
VČETNĚ VYBOURÁNÍ VPUSTI S LITINOVOU MŘÍŽÍ, ROZMĚRŮ 200x200 mm
PO ODSTRANĚNÍ VRSTVY TERASY BUDE PROVĚŘEN STAV NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU,
JE UVAŽOVÁNO S VÝMĚNOU NOSNÉ KONSTRUKCE (TRÁMŮ), ZÁKLOPU A PODBITÍ Z SUCHA,
DŘEVĚNÉ PRVKY STROPU BUDOU OČIŠTĚNY A OŠETŘENY BEZBARVOU IMPREGNACÍ VE DVOU VRSTVÁCH

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	BOURANÉ VRSTVY cca 220 – 260 mm
LEPIDLO	4 mm	
SEDNOVÁ IZOLACE	5 mm	
PENETRACE	–	
SPÁDOVÝ BETON	60–100 mm	
ASFALTOVÝ PÁS	4 mm	
PENETRACE	–	
ŠKVÁROBETON	138 mm	
PE FÓLIE	–	
ZÁKLOP Z PRKEN	32 mm	– ZÁKLOP BUDE DEMONTOVÁN
VZDUCHOVÁ MEZERA/STROPNÍ TRÁM	220 mm	
PODBITÍ Z PRKEN	32 mm	
RÁKOS	3 mm	
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	33 mm	

POZNÁMKA

– PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENO: UKOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO OBJEKTU, KOTVENÍ SPÍNACÍCH TÁHEL A JEJICH POLOHA V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, HLOUBKA ZALOŽENÍ NÁROŽÍ OBJEKTU B (NEPODKLEPENÉ ČÁSTI)

– VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
– BOURÁNÍ VŠECH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČ KONSTRUKČNÍ ČÁST
– PŘI BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ROZVODŮ ÚT A SPÍNACÍCH LAN
– STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANĚNY VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
– DEMONTOVATELNÉ PRVKY V PROSTORU STÁVBY BUDOU DEMONTOVÁNY A USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
– SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODBORNÝM ODHADEM, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SONDY
– PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
– PŘED PROVRTÁNÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
– PŘI NAVAZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
– PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK, DVEŘÍ A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ NA HRANĚ DOTČENÉHO PROSTORU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY V NUTNÉM ROZSAHU
A TO TAK, ABY BYLO MOŽNO NAVÁZAT NÁŠLAPNOU VRSTVU I HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU, PŘESNÝ ROZSAH BUDE URČEN PŘI REALIZACI PROJEKTANTEM A UŽIVATELEM

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
OROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
201	TERASA	12,00	–	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	ŽLUTÁ	–	–	–	–	
202	PŮDNÍ PROSTOR	62,50	–	CIHELNÁ DLAŽBA	–	JÁDROVÁ	BÍLÁ	–	–	–	–	

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ.:	PODPIS:
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1		
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1		
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ		
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS		
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL		

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS PŮDY (2NP)
BOURÁNÍ

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARE:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	8 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **08**	**R0**	

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906