LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	STROPY OMÍTKA
401	SCHODIŠTĚ	23,26	2,47	SÁDR. ŠTUKOVÁ
402	CHODBA	23,27	2,57	ŠTUKOVÁ
403	CHODBA/RECEPCE	7,78	2,59	ŠTUKOVÁ
404	PŘÍZA HLAVNÍHO PRAVÉHO KŘÍDLA SE SPRCHAMI A WC	149,40		
405	CHODBA S KUCHYŇSKOU KOUTKEM	56,92	2,55	ŠTUKOVÁ
406	WC	2,21	0	ŠTUKOVÁ
407a	PŘEDSÍŇ WC	2,30	2,51	ŠTUKOVÁ
407b	SPRCHA	1,94	2,51	ŠTUKOVÁ
407c	ÚKLID	0,54	2,51	ŠTUKOVÁ
408	PŘÍZA	107,25		
409	ŠATNA S 1 LŮŽKOM	8,37	2,54	ŠTUKOVÁ
410	SEMI MEZINOŽ	14,92	2,52	ŠTUKOVÁ
411	ŠATNA S 1 LŮŽKOM	22,29	2,52	ŠTUKOVÁ
412	ŠATNA S 1 LŮŽKOM	27,30	2,55	ŠTUKOVÁ
413	ŠATNA S 1 LŮŽKOM	8,91	2,56	ŠTUKOVÁ
414	ŠATNA	39,81	2,56	ŠTUKOVÁ
415	PŘÍZA	29,26		
416	PŘÍZA			



ŘEZ I–I



ŘEZ II–II



LEGENDA

- ..... PŘÍVOD VZDUCHU
- ..... ODVOD VZDUCHU
- ..... PŘEPOUŠTĚNÍ VZDUCHU
- ..... VÝFUK VZDUCHU
- ..... SÁNÍ VZDUCHU
- (600/300) ..... MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO/ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- Protipožárně izolované potrubí
- Hlukově izolované potrubí
- Tepelně izolované potrubí
- Chladivové potrubí

Při montáži je nutno postupovat koordinovaně s ostatními profesemi

Přesnou polohu tras vedení jednotlivých profesí určí koordinační výkres profesí technického zařízení

Před započetím montáže je nutná kontrola místa montáže a porovnání s výkresovou dokumentací. Nutno respektovat veškeré trámy a součásti krovu v půdním prostoru

Všechny tvarové kusy potrubí vyrobit s naváděcími a regulačními plechy

VZT jednotky ustavit na vyrovnávací základ, zajistit pružné uložení

Spodní hrana stěnových mřížek ve výšce cca 2100mm od podlahy

Zajistit odvod kondenzátu od nástěnných chladících jednotek – 8x

Zajistit odvod kondenzátu od VZT jednotky

Zajistit odvod kondenzátu z paty sací a výfukové stoupačky. Protidešťové stříšky a potrubí nad střechou opatřit šedočerným nátěrem v barvě střešní krytiny

IZOLACE: viz výkres

kps
TECHNIKA PROTIŘEŽI, NEZKRÝVEJ ČIHOŠŤ
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
tel. 281 002 928, 281 002 926
e-mail:kps@kps-vzt.cz

				PLÁN PLUS, s.r.o.	
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8	
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁBŘ. E. BENEŠE 4, PRAHA 1			STAVBA:	ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE V PROSTORÁCH OS PČR
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁBŘ. E. BENEŠE 4, PRAHA 1				
MÍSTO STAVBY:	NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 - MALÁ STRANA			STAVEBNÍ OBJEKT:	50 01 OS PČR
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			NÁZVY VÝKRESŮ:	
ODP.PROJEKTANT:	ING. MARTIN PULEC				ŠATNY - PŮDORYS, ŘEZY
VYPRACOVAL:	ING. VLADIMÍR ŘÍHA				
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			STUPEŇ PROJEKTU: JP	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21939c
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE: PARE:
D.1.4.3. VZT	II.Q 2020	12 x A4	1:50	21939c D.1.4.3.03	R0