



Č.j. 19616/2021-UVCR-4

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

„Výměna samočinných hlásičů požáru v objektu Strakovy akademie“

Zadavatel obdržel dne 28.06.2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které tímto, obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje.

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Zůstanou v systému nějaká původní čidla?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje dodavateli, že v rámci plnění této veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, dojde k výměně všech čidel, která jsou aktuálně zapojena do bezpečnostního systému, čili žádné z původních čidel v systému nezůstane. Zachováno zůstane pouze vedení a ústředna.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodlužuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

Mgr. Jan Čuřín
bezpečnostní ředitel a
vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti