



Č.j. 19616/2021-UVCR-6

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

veřejné zakázky malého rozsahu

„Výměna samočinných hlásičů požáru v objektu Strakovy akademie“

Zadavatel obdržel dne 30.06.2021 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které tímto, obdobně dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje.

Dotaz:

Dobrý den, prosím ještě upřesnění.

Zůstanou na místech původní patice nebo původní čidla demontují včetně patic?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje dodavateli, že v rámci plnění této veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výzvě k podání nabídky, budou všechna čidla dodána včetně patic, tzn. že původní patice budou demontována spolu s původními čidly a nová čidla budou následně montována včetně patic.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek**, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Praze

v z. Martina Svobodová

Mgr. Jan Čuřín
bezpečnostní ředitel a
vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti