

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqai2i

Úřad vlády České republiky
Odbor technicko-hospodářský
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Č.j.: HSHMP 60281/2015
Spis. zn: S-HSHMP 60281/2015/12554
Vyřizuje: Ing. Hanzl
V Praze dne 29.12.2015

věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci „Dodávka a montáž klimatizace v hlavní budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – jednací sál“.

Na základě žádosti Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, doručené 23.12.2015, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, předloženou projektovou dokumentaci „Dodávka a montáž klimatizace v hlavní budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – jednací sál“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto závazné stanovisko:

S návrhem se **s o u h l a s í** s podmínkou:

- 1) Před zahájením užívání musí být předloženy doklady o zaregulování VZT na projektované parametry, měření hluku z provozu VZT, chlazení garantující nepřekročení přípustných limitů hluku ve vnitřním chráněném prostoru dotčené stavby stanovených vládním nařízením č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Odůvodnění: Projekt - Ing. Eduard Endl, Vašátkova 1014, Praha 9 ve 12/2015.

Projekt řeší rekonstrukci VZT a chlazení zasedacího sálu Úřadu vlády ve 2.NP vč. Osazení nových distribučních prvků pro přívod chladicího vzduchu. Jednotky VZT jsou umístěny ve strojvnách v 1.PP objektu. Chladicí jednotka v anglickém dvorku v místě stávajícího kondenzátoru. Celkové množství vzduchu přiváděného do sálu ÚV, jídelny a salonku je 10000 m³/hod., z toho je 8000 m³/hod. určeno pro zasedací sál (odvod také 8000 m³/hod.). Zařízení pracuje i s cirkulačním vzduchem (pro jednací sál je 3600 m³/hod. čerstvého vzduchu). Realizaci bude předcházet kompletní demontáž stávající VZT.

Projekt respektuje platnou legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ing. Hanzl Jiří
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální

co: 1) HK 1





Naše č.j.: HSAA- 16103-3/2015
Váš dopis zn.: 21661/2015-OTH
Počet listů: 1
Přílohy:
V Praze dne: 04.01.2016

Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4
110 01 Praha 1 – Malá Strana

Vyřizuje za PO: nprap. Jan Mirovský,
tel./fax.: 950 850 716

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Označení, název stavby: Dodávka a montáž klimatizace v hlavní budově Úřadu vlády

Místo stavby: Praha 1, Malá Strana č.p. 128, Nábřeží Edvarda Beneše 4

Stavebník: Úřad vlády České republiky

Zpracovatel: Ing. Silvie Kolací – 12/15

Předložena dokumentace pro: stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 23.12.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko

Budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené ve schváleném požárně bezpečnostním řešení a projektu klimatizace a vzduchotechnika.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
25

mjr. Ing. Alena Rejmonová
vedoucí oddělení pro Prahu 1 a Prahu 2