


- LEGENDA:
- zásuvka třífázová 16A/32A,400V,50Hz, IP44
  - nástěnná zásuvka jednofázová 16A,230V,50Hz, IP44
  - zásuvková rozvodnice s vlastním rozjištěním a chráničem IP44
  - výzbroj: 4x 1f zásuvka 230V,16A  
1x 3f zásuvka 400V,16A
  - stávající vypínač trojpolový 16A(25A,32A),400V/230V,50Hz, IP54, řazení 3
  - CYA4 připojení zařízení na uzemnění ochranným vodičem, průřez dle popisu  
ochr.vodič připojit na zemnicí svorku zařízení
  - kabelová trasa ve stávajícím drátěném žlabu
  - kabelová trasa v interiérovém nábytku

POZNÁMKA:

Napěťová soustava: 3,N+PE, 50Hz, 400V TN-S

Ochrana: automatickým odpojením od zdroje

+/- 0.000 = 189,75 m.n.m (Bpv) = výška podlahy v autodílně

STUPEN: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		Č. ZAKÁZKY: APS - 441/19	FORMÁT: 2x A4	DATUM: 12/2019	ČÁST: D.1.4 EL	
AKCE: SANACE HAVARIJNÍHO STAVU PODLAHY GARÁŽE V SUTERÉNU PROVOZNÍ BUDOVY ÚŘADU VLÁDY ČR					Elektroinstalace	
	ZHOTOVITEL: Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6				Č. VÝKRESU D.1.4 EL - b.01	Č. PARÉ
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Šlechta					
	VYPRACOVAL: Ondřej Zach				MĚŘÍTKO 1:100	
	OBJEDNATEL: Úřad vlády ČR; nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1					
	LOKALITA: nábřeží Eduarda Beneše 128/4, Praha 1; p.č. 692 k.ú. Malá strana					

Půdorys elektroinstalace