



Naše č.j.: HSAA- 13512-3/2019  
Váš dopis zn.: ze dne 17.10.2019  
Počet listů: 1/1  
Přílohy: 0  
V Praze dne: 15.11.2019

**Ing. Kamila Krejčířiková**  
**Vinohrady 1039**  
**691 42 Valtice**

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Alena Rejmonová, tel.: 950 850 711, e-mail: alena.rejmonova@hzspraaha.cz

**VOYÁDRĚNÍ**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Stavební úpravy zahrady  
**Místo stavby:** Praha 1 - Malá Strana č.p. 128, Nábřeží Edvarda Beneše 4  
**Stavebník:** Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1  
**Zpracovatel PBR/obdobná dokumentace:** nepředložena  
**Předložena dokumentace pro:** územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), obdržel dne 17.10.2019 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska.

**Ve výše uvedené věci není možné vydat závazné stanovisko vzhledem ke skutečnosti, že k žádosti nebylo doloženo požárně bezpečnostní řešení ani obdobný dokument (dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby), na jehož podkladě je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru.**

Upozorňujeme, že požárně bezpečnostní řešení se podle § 40 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), předkládá ve dvou vyhotoveních. Obsahové náležitosti požárně bezpečnostního řešení stanoví § 41 vyhlášky o požární prevenci.

*Česká republika*  
*Hasičský záchranný sbor*  
*hlavního města Prahy*  
*Sokolská 62, 121 24 Praha 2*  
  
mjr. Ing. Alena Rejmonová  
vedoucí oddělení prevence pro Prahu 1 a 2