

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBJEKT C – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

B1a BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JEHO UCHOVÁNÍ A DEMONTÁŽ ČÁSTI DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DO MČ. 105, PONECHANÉ ČÁSTI BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ

B1b BUDE PROVEDENO VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA, JEHO UCHOVÁNÍ, PONECHANÉ ČÁSTI BUDOU OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ

B6a BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, KLIMATIZACE BUDE OCHRÁNĚNA A ULOŽENA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B7 BUDE PROVEDENA OPATRNÁ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OKNA, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ DEMONTÁŽE VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO MĚDĚNÉHO PARAPETU, OKNO BUDE TRUHLÁŘSKY REPASOVANÉ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ VADNÝCH ČÁSTÍ

B8 BUDE PROVEDENA OPATRNÁ DEMONTÁŽ KOVOVÉ MŘÍŽE, JEJÍ UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
MŘÍŽ BUDE ZÁMEČNICKY REPASOVANÁ

B9 BUDE PROVEDENO PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A OKENNÍHO PŘEKLADU POMOCÍ VÝDŘEVY (SLOUPKY A SLOUPKY), OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO ZDIVA A POTÉ BUDE PROVEDENO POSTUPNÉ ROZEBRÁNÍ ZDIVA SLOUPU A ČÁSTI NAVAZUJÍCÍCH STĚN, ZDIVO BUDE ROZEBRÁNO AŽ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝŠKY CCA 800 – 1400 MM A ŠÍŘKY CCA 700 MM (ZA ČÁSTÍ PROJEKTANDA)

B10 DEMONTÁŽ SLUNČNÍCH ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO LOŽE

B11 VYBOURÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU S KOVOVÝM RÁMEM A MŘÍŽÍ Z LITINY, ŽLAB JE PROVEDEN ZE ŽELEZOBETONU TL. CCA 150 MM, VÝŠKA ŽLABU JE PROMĚNNÁ CCA 100–200 MM, VČETNĚ VYBOURÁNÍ ODVODŇOVACÍ VPUSTI ŽLABU

B11a VYBOURÁNÍ KRUHOVÝCH KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ S LITINOVOU MŘÍŽÍ

B11b VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ S LITINOVOU MŘÍŽÍ

B11c PROVEDENÍ RÝHY PRO NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ŠÍŘKA RÝHY CCA 810 MM A HLOUBKA CCA 200 MM POD ODSTRAŇOVANÝMI VRSTVAMI

B12 DEMONTÁŽ ŽULOVÝCH DESEK POD BRÁNOU, JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, TL. DESEK CCA 200 MM A ŠÍŘKA CCA 400 MM

B12a DEMONTÁŽ ŽULOVÝCH DESEK POD OBLOUKEM, JEJICH UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, TL. DESEK CCA 200 MM A ŠÍŘKA CCA 400 MM

B13 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VJEZDOVÉ BRÁNY A OVĚŘENÍ ZPŮSOBU KOTVENÍ BRÁNY DO ZDIVA, VČETNĚ KOVOVÝCH KOLENIC A JEJÍ ODVOZ DO ZÁMEČNICKÉ DÍLNY, VJEZD DO AREÁLU BUDE PO DOBU STAVBY OPATŘEN PROVIZORNÍ BRÁNOU, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA CCA 2 M PŘED ORIGINÁLNÍ VNĚJŠÍHO ROHU BUDOV

B14 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZIDNÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY, VČETNĚ LITINOVÉHO POKLOPU 600x600 MM S RÁMEM, ROZMĚR ŠACHTY JE CCA 2000x1250 MM A HLOUBKA CCA 3500 MM

B15 STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNÉ ZAZDĚNÍ ODVODNĚNÍ Z TERASY Z PLASTOVÝCH TRUB PRŮMĚRU 100 A 70 MM BUDE VYBOURÁNO

B16 ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ (OSVĚTLENÍ, KAMEROVÝ SYSTÉM APOD.) Z DOTČENÝCH FASÁD, JEJICH ULOŽENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ ČÁSTÍ ELEKTRO

B17 PODEL NÁROŽÍ OBJEKTU B BUDE PROVEDEN SVAHOVANÝ/PAŽENÝ VÝKOP AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, HLOUBKA VÝKOPU BUDE CCA 0,8 M POD ODSTRAŇOVANÝM VRSTVAMI DVORA

B17a V MÍSTĚ ROZEBRANÉHO ROHU OBJEKTU BUDE PROVEDEN SVAHOVANÝ/PAŽENÝ VÝKOP AŽ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, HLOUBKA VÝKOPU BUDE CCA 1,3 M POD ODSTRAŇOVANÝM VRSTVAMI PODLAHY

B18 BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ SDK PODHLEDU, OPLÁŠTĚNÍHO 2x SDK DESKAMI TL. 12,5 MM, VČETNĚ ODSTRAŇNÍ SYSTÉMOVÉHO ROŠTU A DEMONTÁŽ A UCHOVÁNÍ VZT KONZOLORU PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B19 OTLUČENÍ OMÍTEK ZE 100% NA CELOU VÝŠKU STĚNY

B20 STÁVAJÍCÍ LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDE VYBOURÁN, VČETNĚ LITINOVÉ ČÁSTI SVODU VÝŠKY CCA 2 M, VČETNĚ DEMONTÁŽE ČÁSTI SVODU Z MĚDĚNÉ TRUBKY VÝŠKY CCA 1,5 M

B20a DEMONTÁŽ A UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ LITINOVÉ A MĚDĚNÉ ČÁSTI SVODU PRŮMĚRU 100 MM, VÝŠKA SVODU JE CCA 5 M A VÝŠKA LITINOVÉ ČÁSTI CCA 2 M

B21 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA VČ ČÁST VYPÁNĚ

B22 ODBORNÁ DEMONTÁŽ A UCHOVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU, VČETNĚ NÁSTĚNNÉ VODOVODNÍ BATERIE

B23 DEMONTÁŽ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ VÝŠKY 150 MM, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B23a DEMONTÁŽ ŽULOVÉHO KAMENNÉHO STUPNĚ S ŽULOVOU DESKOU VÝŠKY 200 MM, JEHO UCHOVÁNÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

B24 ODKRYTÍ SPINACÍHO TÁHLA (OPS 37) VEDENÉHO CCA –0,250 , PROVEDENÍ RÝHY DO ZDIVA VÝŠKY A HLOUBKY CCA 100 MM, DÉLKA RÝHY CCA 11 M, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRŮMĚRU 100 MM DÉLKY 2x700 MM, ČÁST RÝHY DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE) POHLEDOVÉ U 15, PŘED PROVEDENÍM RÝHY BUDE OVĚŘENA POLOHA VŠECH ROZVODŮ VE ZDI, PO PROVEDENÍ ODKRYTÍ TÁHLA A JEHO UVOLNĚNÍ BUDE PROVEDENA JEHO DEMONTÁŽ

B24a ODKRYTÍ SPINACÍHO TÁHLA (OPS 33) VEDENÉHO POD STROPEM MÍSTNOSTI, PROVEDENÍ RÝHY DO ZDIVA VÝŠKY A HLOUBKY CCA 100 MM, DÉLKA RÝHY CCA 5 M, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRŮMĚRU 100 MM DÉLKY 1x500 MM, PŘED PROVEDENÍM RÝHY BUDE OVĚŘENA POLOHA VŠECH ROZVODŮ VE ZDI, PO PROVEDENÍ ODKRYTÍ TÁHLA A JEHO UVOLNĚNÍ BUDE PROVEDENA JEHO DEMONTÁŽ

B24c PO VYBOURÁNÍ PODLAHY A ODKRYTÍ SPINACÍHO TÁHLA (OPS 33) VEDENÉHO V PODLAZE, BUDE PROVEDENO JEHO UVOLNĚNÍ A DEMONTÁŽ, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÝCH VRTŮ PRŮMĚRU 100 MM DÉLKY 1x500 MM

B25 BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ FASÁD CCA 30% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TMELEM

B25a BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ FASÁDY ZE 100% PLOCHY AŽ NA ZDIVO, TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PROČIŠTĚNY A VYPLNĚNY TMELEM, BUDE PROVEDENO ODKRYTÍ KOTVENÍ SPINACÍCH TÁHEL NA NÁROŽÍ OBJEKTU B (7 KUSŮ)

B26 OTLUČENÍ OMÍTKY AŽ NA ZDIVO V PLOŠE CCA 2 M2 POD STROPEM V MÍSTĚ KOTVENÍ SPINACÍHO TÁHLA

B27 PO ODSTRAŇNÍ VRSTEV PODLAHY BUDE PROVEDEN VÝKOP PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, ŠÍŘKA VÝKOPU BUDE CCA 1000 MM A HLOUBKA CCA 1800 MM. POD ODSTRAŇOVANÝMI VRSTVAMI PODLAHY, VÝKOP BUDE PAŽEN, VČETNĚ PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VRTU ZÁKLADOVÝM PÁŽEM PRO KANALIZACI PRŮMĚRU CCA 180 MM A DÉLKY CCA 800 MM

B28 PROVEDENÍ PROSTUPU STROPNÍ KONSTRUKCÍ PRO NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE, PRŮMĚR PROSTUPU BUDE CCA 140 MM, PROSTUP NESMÍ BÝT VEDEN STROPNÍM TRÁMEM, POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ STROPNÍCH TRÁMŮ

BP1 SKLADBA STROPU NAD 1S (PONOŽÍ) – KOBEREC
PODLAHA BUDE VYBOURÁNA V PŘÍPADĚ ŽE BUDE ZASTIŽENO VEDENÍ SPINACÍHO LANA PODLAHOU

KOBEREC	4 mm	BOURANÉ VRSTVY 215 mm
LEPIDLO	–	
PENETRACE	–	
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	86 mm	
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
ODSTRAŇOVANÝ NÁSYP	75 mm	
PONECHANÝ NÁSYP	0–120 mm	
CHELNÁ KLENBA	150 mm	
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	25 mm	

BP1a SKLADBA STROPU NAD 1S (KOUPELNA) – KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	BOURANÉ VRSTVY 140 mm
LEPIDLO	4 mm	
PENETRACE	–	
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	77 mm	
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
NÁSYP	75–195 mm	
CHELNÁ KLENBA	150 mm	
ŠTUKOVÁ OMÍTKA	25 mm	

BP3a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	BOURANÉ VRSTVY 321 mm
LEPIDLO	4 mm	
PENETRACE	–	
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	100 mm	
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH	8 mm	
PENETRACE	–	
PODKLADNÍ BETON	160 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

BP4 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY 8/10

ŽULOVÉ KOSTKY	100 mm	BOURANÉ VRSTVY 450 mm
KLADECÍ LOŽE	50 mm	
ŠTĚRKODRŤ	100 mm	
NÁSYP – ŠTĚRK	200 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

BP5 SKLADBA KOMUNIKACE – ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ

ŽULOVÉ KOSTKY – CHODNÍKOVÉ	50 mm	BOURANÉ VRSTVY 400 mm
KLADECÍ LOŽE	40 mm	
ŠTĚRKOPÍSEK	110 mm	
NÁSYP – ŠTĚRK	200 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

BP6 SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – BETON

BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	200 mm	BOURANÉ VRSTVY 250 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH	8 mm	
PENETRACE	–	
PODKLADNÍ BETON	210 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

BP6a SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – BETON

BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	200 mm	BOURANÉ VRSTVY 468 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH	8 mm	
PENETRACE	–	
PODKLADNÍ BETON	210 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

BP3b SKLADBA PODLAHY 1NP NA TERÉNU – KOBEREC

KOBEREC	4 mm	BOURANÉ VRSTVY 330 mm
LEPIDLO	–	
PENETRACE	–	
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ	108 mm	
SEPARAČNÍ FÓLIE	–	
TEPELNÁ IZOLACE	50 mm	
ASFALTOVÝ PÁS VE DVOU VRSTVÁCH	8 mm	
PENETRACE	–	
PODKLADNÍ BETON	160 mm	
ROSTLÝ TEREN	–	

0,000=233,88 m.n.m. – VÝŠKOVÝ SYSTÉM JADRAN
ÚROVEŇ PODLAHY V ZÁDVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m²)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLED	
101	ZÁDVEŘÍ	3,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
102	KOMORA	1,30	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
103	SCHODIŠTĚ DO 1S	–	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA/BETON+NÁTĚR	KERAMICKÝ V. 50 mm/ NÁTĚR V. 100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
104	CHODBA	3,30	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	ORANŽOVÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
105	UMÝVÁRNA + WC	4,80	2,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ V. 80 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 2100 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	SDK V=2480 mm	
106	POKOJ	35,90	2,76	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ/ŽLUTÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
107	KUCHYNĚ + JÍDELNA	14,50	2,76	PVC	PVC V. 50 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 500–1400 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
108	POKOJ	10,00	2,87	KOBEREC	KOBEREC V. 70 mm	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	
109	GARÁŽ	–	3,01 ±34	BETON	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	ŠTUKOVÁ	BÍLÁ	–	

POZNÁMKA

– PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENO UKOTVENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DO OBJEKTU, KOTVENÍ SPINACÍCH TÁHEL A JEJICH POLOHA V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU, HLOUBKA ZALOŽENÍ NÁROŽÍ OBJEKTU B (NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI)

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘEDPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- BOURÁNÍ VŠECH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PŘI BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ROZVODŮ ÚT A SPINACÍCH LAN
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRAŇNÉ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNOU PROFESÍ
- DEMONTOVATELNÉ PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVÁNY A USKLADNĚNY PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- SKLADBY PODLAH JSOU URČENY POUZE NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A ODBORNÝM ODHADEM, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ SOND
- PŘED PROVEDENÍM NOVÝCH PROSTUPŮ BUDOU VŠECHNY NEVYUŽÍVANÉ OTVORY A PROSTUPY ZAZDĚNY A KONSTRUKCE DOPLNĚNY
- PŘED PROVEDENÍM PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÁ KOORDINACE A VYTÝČENÍ TRAS
- PŘI NAVAZÁNÍ NOVÝCH PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ OMÍTEK STÁVAJÍCÍ STĚNY V NUTNÉM ROZSAHU
- PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK, DVEŘÍ A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ NA HRANĚ DOTČENÉHO PROSTORU BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY V NUTNÉM ROZSAHU A TO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ NAVÁZAT NÁŠLAPNOU VRSTVU I HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU, PŘESNÝ ROZSAH BUDE URČEN PŘI REALIZACI PROJEKTANTEM A UŽIVATELEM

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

PLÁN PLUS, s.r.o.
HORÁŇTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8
Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz

ZMĚNA:	DATUM:	PČ.:	PODPIS:

OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1
MÍSTO STAVBY:	GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITALSKÝ
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL

STAVBA:
SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1NP BOURÁNÍ

STUPEŇ PROJEKTU: DPS ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906

ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:
D.1.1. STAVEBNÍ	I.Q 2019	15 x A4	M 1:50	21906 D.1.1.b. **07**	**R0**	