




| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|----------------------|-------|
| | | | | PLÁN PLUS, s.r.o. HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz | |  | | | | | |
| ZMĚNA: | | | | DATUM: | | PČ: | | PODPIS: | | | |
| OBJEDNATEL: | | ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 | | | | STAVBA: SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁROVY VÍLY | | | | | |
| INVESTOR: | | ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 | | | | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY: | | GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1 | | | | STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - GOGOLOVA 212/1, PRAHA 1 | | | | | |
| VEDOUČÍ: | | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE | | | | | |
| ODP.PROJEKTANT: | | PETR NOVOTNÝ | | | | | | | | | |
| VYPRACOVAL: | | PETR NOVOTNÝ | | | | | | | | | |
| KONTROLOVAL: | | ING. MARTIN EHRENTAL | | | | STUPEŇ PROJEKTU: DPS | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 21906 | | | |
| ČÁST PROJEKTU: D.1.4.7. ELEKTROINSTALCE | | DATUM: I.Q 2019 | | FORMÁT: A4 | | MĚŘÍTKO: | | ČÍSLO VÝKRESU: 21906 D.1.4.7. 05 | | REVIZE: R2 | PARÉ: |

SCHÉMA NAPÁJENÍ




| | | | |
|-------------------|-----------------|---|--------------------|
| VÝKRES: | SCHÉMA NAPÁJENÍ | STAVBA: SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY | DATUM 31.1.2020 |
| PROVEDENÍ : | | VYPRACOVAL : Petr Novotný | LIST 1 |
| ROZMĚRY (š,v,h) : | | ZODP. PROJEKTANT : Petr Novotný | č. složky |

Rozvaděč RV – 1.NP




| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-----------|
| ROZVADĚČ: Rozvaděč RV (ROZVADĚČ VELÍN) PROVEDENÍ : OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ, SCHRACK M2000, IL172228US ROZMĚRY (š,v,h) : hl-250 x v-1380 x š-590mm | STAVBA: SANACNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMAŘOVY VILY | | | DATUM | 31.1.2020 |
| | VYPRACOVAL : Petr Novotný ZODP. PROJEKTANT : Petr Novotný | | | LIST | 2 |
| | | | | č. složky | |



| | | | |
|-------------------|------------------------------|---|--------------------|
| ROZVADĚČ: | Rozvaděč RV (ROZVADĚČ VELÍN) | STAVBA: SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY | DATUM 31.1.2020 |
| PROVEDENÍ : | | VYPRACOVAL : Petr Novotný | LIST 3 |
| ROZMĚRY (š,v,h) : | | ZODP. PROJEKTANT : Petr Novotný | Č. SLOŽKY |

Rozvaděč RV – 1.NP



NOVÝ HYBRIDNÍ ROZVADĚČ – SILNOPROUD / SLABOPROUD
 SLUŽUJE PŮVODNÍ 3 SILNOPROUDÉ ROZVADĚČE A DVĚ SLABOPROUDÉ PROPOJOVACÍ KRABICE
 + NOVĚ DOPLNĚNÉ ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ OKRUHY V RÁMCI OPRAV ŠKOD

PŘED ZADÁNÍM ROZVADĚČE DO VÝROBY BUDE PROVEDENO PROMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
 A PROVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁVAZNOSTÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ STAV

SPODNÍ ČÁST ROZVADĚČE = 1/3 JE URČENA PRO SLABOPROUDOU ČÁST
 ODDĚLENÍ V ROZVADĚČI BUDE PROVEDENO VESTAVĚNOU OCELOPLECHOVOU PŘEPÁŽKOU
 V SLABOPROUDÉ ČÁSTI JE A BUDE PROPOJENÍ ROZVODŮ EZS A CCTV
 JEDNÁ SE CELKEM O cca 50 – 100 METALICKÝCH SPOJŮ

| | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--------------------|
| ROZVADĚČ: PROVEDENÍ ROZMĚRY (š,v,h) : | Rozvaděč RV (ROZVADĚČ VELÍN) | | STAVBA: SANAČNÍ OPATŘENÍ A OPRAVA ŠKOD NÁROŽÍ OBJEKTU B KRAMÁŘOVY VILY | DATUM 31.1.2020 |
| | : | : | VYPRACOVAL : Petr Novotný | LIST 4 |
| | : | : | ZODP. PROJEKTANT : Petr Novotný | č. složky |